| Brände in | Krankenhäusern ab 2024 | (Deutschland) | | | |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------|
| Datum | Einrichtung | Ort | Brandursache | Tote/Verletzte | Sachschaden |
| Zusammenfas | sung für das laufende Jahr 2025 (bis | einschließlich 20.10.2025): | Anzahl Brände: 103 | Anzahl Verletzte: 123 Anzahl Tote: 4 | |
| 15.10.2025 | Hans-Prinzhorn-Klinik | Hemer (Nordrhein-Westfalen) | Brennende Betetwäsche in einem Patientenzimmer. | 1 Verletzter | k.A. |
| 14.10.2025 | Klinikum Schloss Winnenden | Winnenden (Baden-Württemberg) | Brennender Mülleimer in einer Toilette mit starker Rauchentwicklung. | 3 Verletzte | k.A. |
| 06.10.2025 | Reha-Klinik | Prerow (Mecklenburg-Vorpommern) | Zimmerbrand durch ein unsachgemäß benutztes elektrisches Gerät. | keine | ca. 10.000€ |
| 06.10.2025 | Klinikum | Röbel (Mecklenburg-Vorpommern) | Zimmerbrand durch angezündetes Mobiliar. 15 Personen mussten in Sicherheit gebracht werden. | keine | ca. 10.000€ |
| 04.10.2025 | Krankenhaus | Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen) | Alkoholisierter hilfloser Patient zündet durch eine Zigarette eigenes Bett in der Notaufnahme an. Das Feuer konnte durch das Personal gelöscht werden. | 2 Verletzte | k.A. |
| 03.10.2025 | Klinikum | Saarbrücken (Saarland) | Brand in einem Patientenzimmer im 1. Stock mit starker, weit sichtbarer Rauchentwicklung. Das Gebäude musste weitgehend geräumt werden und ist vorläufig unbenutzbar. | 6 Verletzte | "niedrig siebenstellig" |
| 30.09.2025 | Klinikum | Hanau (Hessen) | Zimmerbrand auf der psychatrischen Station durch angezündete Toilettenpapierrollen. Das Personal konnte den Patienten aus dem verrauchten Zimmer retten und das Feuer löschen. | keine | ca. 1.000€ |
| 26.09.2025 | Karl-Jaspers-Klinik | Wehnen (Niedersachsen) | Zimmerbrand durch angezündetes Bett. | 2 Verletzte | k.A. |
| 25.09.2025 | Reha-Klinik | Bad Sülze (Mecklenburg-Vorpommern) | Brand in einem Technikraum. 80 Patienten mussten evakuiert werden. | keine | ca. 100.000€ |
| 19.09.2025 | Bezirkskrankenhaus | Bayreuth (Bayern) | Brennende Tasche in Aufzugkabine abgestellt, löst Rauchmelder in Aufzug Betriebsraum aus. Brand bei Eintreffen der Feuerwehr erloschen. | keine | keiner |
| 17.09.2025 | Krankenhaus | Offenbach (Hessen) | Patient zündete sein Bett an. In dem Zimmer schlief auch ein weiterer Patient. Das Personal konnte das Feuer löschen. | keine | ca. 1.000@ |
| 15.09.2025 | Bezirkskrankenhaus | Bayreuth (Bayern) | Durch Brandstiftung brennt ein Müllbehälter in Besuchertoilette. Eine Rauchausbreitung konnte durch Rauchschutztüren aktiv verhindert werden. Brand wurde durch alarmierte Feuerwehr gelöscht und Lüftungsmaßnahmen unterstützt. | keine | k.A. |

| Bezirkskrankenhaus | Bayreuth (Bayern) | Durch Brandstiftung brennt ein Müllbehälter im Wartebereich vor einer Mehrzweckhalle. Brand wurde durch Mitarbeiter gelöscht. Kein Eingreifen der alarmierten Feuerwehr nötig. | keine | k.A. |
|---------------------------|--|--|--|---|
| Asklepios Klinik Harburg | Heimfeld (Hamburg) | Brand in einem Technikraum im Keller. Labore und Teile der Radiologie mussten geräumt werden. | keine | k.A. |
| Uniklinik | Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) | Brand auf einer Station des Zentrums für Nervenheilkunde. Die Feuerwehr räumte die Station und löschte das Feuer. Ein junger Mann konnte im Brandraum nur nocht tot geborgen werden. | 1 Toter, 4 Verletzte | k.A. |
| Klinikum | Suhl (Thüringen) | Brand in einem Patientenzimmer, vermutlich durch Brandstiftung. Die Station musste geräumt werden. | keine | k.A. |
| Krankenhaus | Geesthacht (Schleswig-Holstein) | Patient zündet seine Behandlungsliege in der Notaufnahme an. | keine | k.A. |
| Psychatrie | Reutlingen (Baden-Württemberg) | Patient zündete Bettdecke an. Das Feuer konnte von einer aufmerksamen Mitaarbeiterin gelöscht werden. | keine | k.A. |
| Niels-Stensen-Kliniken | Osnabrück (Niedersachsen) | Brand im Klinikkeller. | keine | k.A. |
| Reha-Klinik | Bad Oeynhausen (Nordrhein-Westfalen) | Brand in einem Patientenzimmer im 2. Stock. Über 200 Menschen mussten das Gebäude verlassen. Der Gebäudetrakt ist nicht mehr bewohnbar. | 3 Leichtverletzte | k.A. |
| Asklepios-Klinik | Wandsbek (Hamburg) | Brennende Gardine durch zu nahe stehende Halogenlampe. | keine | k.A. |
| Marienhaus Klinikum | Mainz (Rheinland-Pfalz) | Brand in einer Küche im 1. OG des Schwesternwohnheims der Klinik mit starker Rauchentwicklung. Dank Brandschutztüren und Rauchabzkug blieb das Treppenhaus rauchfrei. | keine | k.A. |
| LVR-Klinik | Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) | Brand eines Patientenzimmers mit Rauchausbreitung in das 1. und 2. OG. | keine | k.A- |
| Klinikum Helene-von-Bülow | Ludwigslust (Mecklenburg-Vorpommern) | Brand in einem Serverraum im Keller. | keine | ca. 5.000€ |
| Klinikum | Ingolstadt (Bayern) | Schmorbrand in einer Elektroverteilung im Medizinischen Versorgungszentrum. | keine | k.A. |
| Helios-Klinikum | Hettfeld (Sachsen-Anhalt) | Vollbrand eines Patientenzimmers in der Psychatrie. 63 Menschen mussten evakuiert werden. | keine | k.A. |
| Krankenhaus | Wangen (Bayern) | Kleinbrand in einer Deckenleuchte in einer Küche. Die Flammen erloschen von Selbst. | keine | "mehrere 100€" |
| Rhein-Mosel-Fachklinik | Andernach (Rheinland-Pfalz) | Brand in einem der Patientenzimmer. | 3 Verletzte | k.A. |
| | Asklepios Klinik Harburg Uniklinik Klinikum Krankenhaus Psychatrie Niels-Stensen-Kliniken Reha-Klinik Asklepios-Klinik Marienhaus Klinikum LVR-Klinik Klinikum Helene-von-Bülow Klinikum Helios-Klinikum | Asklepios Klinik Harburg Heimfeld (Hamburg) Uniklinik Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) Klinikum Suhl (Thüringen) Krankenhaus Geesthacht (Schleswig-Holstein) Psychatrie Reutlingen (Baden-Württemberg) Niels-Stensen-Kliniken Osnabrück (Niedersachsen) Reha-Klinik Bad Oeynhausen (Nordrhein-Westfalen) Asklepios-Klinik Wandsbek (Hamburg) Marienhaus Klinikum Mainz (Rheinland-Pfalz) LVR-Klinik Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) Klinikum Helene-von-Bülow Ludwigslust (Mecklenburg-Vorpommern) Klinikum Ingolstadt (Bayern) Hellios-Klinikum Hettfeld (Sachsen-Anhalt) Krankenhaus Wangen (Bayern) | Bezirkskrankenhaus Bayreuth (Bayern) einer Mehrzweckhalle. Brand wurde durch Mitarbeiter gelöscht. Kein Eingreifen der alarmierten Feuerwehr nötig. Asklepios Klinik Harburg Heimfeld (Hamburg) Brand in einem Technikraum im Keller. Labore und Teile der Radiologie mussten geräumt werden. Uniklinik Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) Brand in einem Patientenzimmer, vermutlich durch Brandstiftung. Die Feuerwehr räumte die Station und isöchte das Feuer- Ein junger Mann konnte im Brandraum nur nocht tot geborgen werden. Klinikum Suhl (Thüringen) Brand in einem Patientenzimmer, vermutlich durch Brandstiftung. Die Station musste geräumt werden. Krankenhaus Geesthacht (Schleswig-Holstein) Patient zündet seine Behandlungsliege in der Notaufnahme an. Psychatrie Reutlingen (Baden-Württemberg) Patient zündet seine Behandlungsliege in der Notaufnahme an. Psychatrie Reutlingen (Baden-Württemberg) Brand im Klinikkeller. Reha-Klinik Sad Oeynhausen (Nordrhein-Westfalen) Brand im Klinikkeller. Reha-Klinik Bad Oeynhausen (Nordrhein-Westfalen) Brand im einem Patientenzimmer im 2. Stock. Über 200 Menschen mussten das Gebäude verlassen. Der Gebäudetrakt ist nicht mehr bewohnbar. Asklepios-Klinik Wandsbek (Hamburg) Brennende Gardine durch zu nahe stehende Halogenlampe. Marienhaus Klinikum Mainz (Rheinland-Pfalz) Brand in einer Füche im 1. OG des Schwesternwohnheims der Klinik mit starker Rauchentwicklung. Dank Brandschutztüren und Rauchabzkug blieb das Treppenhaus rauchfriei. LVR-Klinik Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) Brand in einer Beitettrozimmers mit Rauchausbreitung in das 1. und 2. OG. Klinikum Helene-von-Bülow Ludwigslust (Mecklenburg-Vorpommern) Brand in einer Elektroverteilung im Medizinischen Versorgungszentrum. Klinikum Helene-von-Bülow Ludwigslust (Mecklenburg-Vorpommern) Brand in einer Elektroverteilung im Medizinischen Versorgungszentrum. Klinikum Helene-von-Bülow Linikeler. Schmorbrand in einer Deckenleuchte in einer Küche. Die Flammen erfoschen von Selbst. | Bazirkskrankenhaus Bayreuth (Bayern) keiner Mehrzweckhale. Brand wurde durch Mitarbeiter gelöscht. keine Eingreifen der alarmieten Feuerwehr nötig. Askiepios Klinik Harburg Heimfeld (Hamburg) Brand in einem Technikraum im Keller. Labore und Teile der Radiologie mussten geräumt werden. Uniklinik Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) Brand in einem Station des Zentrums für Nervenheilkunde. Die Auswehr häumte die Station und löschich das Feuer. Ein junger Mann konnte im Brandraum nur nocht tot geborgen werden. Klinikum Suhl (Thüringen) Brand in einem Patientenzimmer, vermutlich durch Brandstiftung. Die Station musste geräumt werden. Krankenhaus Geesthacht (Schleswig-Holstein) Patient zündet seine Behandlungsliege in der Notaufnahme an. keine Psychatrie Reutlingen (Baden-Württemberg) Patient zündet Bettdecke an. Das Feuer konnte von einer aufmerksamen Mitaarbeiterin gelöscht werden. Nels-Stensen-Kliniken Osnabrück (Niedersachsen) Brand im Klinikkeller. keine Reha-Klinik Bad Oeynhausen (Nordrhein-Westfalen) Brand im einem Patientenzimmer im 2. Stock. Über 200 Manschen mussten das Gebäude verlassen. Der Gebäudetrakt ist nicht mehr bewohnbar. Asklepios-Klinik Wandsbek (Hamburg) Brennende Gardine durch zu nahe stehende Halogenlampe. keine Marienhaus Klinikum Mainz (Rheinland-Pfalz) Brand in einer Klüche im 1. O. Gas Schwesternwohnheims der Klinik mit stater Rauchausbreitung in das 1. keine Klinikum Ludwigslust (Mecklenburg-Vorpommern) Brand in einem Serverraum im Keller. keine Klinikum Helene-von-Bülow Ludwigslust (Mecklenburg-Vorpommern) Brand in einem Serverraum im Keller. keine Klinikum Heltfeld (Sachsen-Anhalt) Vollbrand eines Patientenzimmers in der Psychatrie. 63 Keine Kleinband in einer Deckenleuchte in einer Küche. Die Flammen keine |

| 20.07.2025 | Martin-Luther-Krankenhaus | Bochum (Nordrhein-Westfalen) | Brand in einem Patientenzimmer im 1. Stock mit Verrauchung der Station. Diese war bei Eintreffen der Feuerwehr bereits vorbildlich durch das Personal geräumt. | 4 Verletzte | k.A. |
|------------|---------------------------------|------------------------------------|--|----------------------------|--------------|
| 17.07.2025 | Klinikum Hellersen | Lüdenscheid (Nordrhein-Westfalen) | Patient zündete Bettlaken an und setzte Fliegengitter am Fenster in Brand. Das Personal konnte den Brand mit einem Feuerlöscher ersticken. | keine | k.A. |
| 16.07.2025 | Hedon Klinik | Lingen (Niedersachsen) | Rauchentwicklung in einem Serverschrank. Das Personal konnteschnell betroffene Patienten aus dem Gefahrenbereich evakuieren. | keine | k.A. |
| 12.07.2025 | LVR-Klinik | Bedburg-Hau (Nordrhein-Westfalen) | Brennende Matratze in einem Patientenzimmer mit starker Verrauchung der Station. Das Personal konnte die Patienten vor Eintreffen der Feuerwehr evakuieren. | keine | k.A. |
| 11.07.2025 | Robert-Koch-Krankenhaus | Hannover (Niedersachen) | Brennende Sitzauflage eines Rollstuhls, der vom Personal gelöscht werden konnte. | keine | k.A. |
| 04.07.2025 | Ubbo-Emmius-Klinik | Aurich (Niedersachsen) | Brand in einem Lagerraum der kardiologischen Station, die gemeinsam mit der Kinderstation vom Personal geräumt werden musste. Die Räume der Kardiologie sind stark verrrußt und müssen saniert werden. | keine | k.A. |
| 28.06.2025 | Helios Klinik | Hettstedt (Sachsen-Anhalt) | Zimmerbrand in einem Patientenzimmer der Psychatrie mit starker Verrußung der Station. | keine | ca. 250.000€ |
| 27.06.2025 | Mutter-Kind-Klinik | Baabe (Mecklenburg-Vorpommern) | Verpuffung in einer Küche mit starker Rauchentwicklung. Das Gebäude wurde für 2h geräumt. | 3 Verletzte | k.A. |
| 26.06.2025 | Missioklinik | Würzburg (Bayern) | Brennende Mikrowelle mit starker Rauchentwicklung. | 2 Verletzte | k.A. |
| 26.06.2025 | Schön-Klinik | Rendsburg (Schleswig-Holstein) | Brennende >Bettdecke in Patientenzimmer. | 3 Verletzte | k.A. |
| 21.06.2025 | Hans-Prinzhorn-Klinik | Hemer (Nordrhein-Westfalen) | Brennende Matratze in einem Patientenzimmer, die vom Personal gelöscht werden konnte. | keine | k.A. |
| 20.06.2025 | Krankenhaus | Aurich (Niedersachsen) | Kabelbrand am Heizgerät einer Spüleinrichtung, der von einer Pflegkraft rechtzeitig entdeckt wurde. | keine | k.A. |
| 18.06.2025 | LVR-Klinik Süchteln | Viersen (Nordrhein-Westfalen) | Brennendes Dach, vermutlich durch Bitumenarbeiten. | 1 verletzter Feuerwehrmann | k.A. |
| 17.06.2025 | Kreiskrankenhaus | St. Ingbert (Saarland) | Zimmerbrand mit massiver Rauchentwicklung durch fedektes Elektrogerät. | 1 Leichtverletzte | k.A. |
| 17.06.2025 | BDH Klinik | Hessisch Oldendorf (Niedersachsen) | Brand im Sauerstofflager. Ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile konnte verhindert werden. | keine | k.A. |
| 13.06.2025 | Marienhaus Klinik St. Elisabeth | Saarlouis (Saarland) | Brennender Baucontainer neben dem Klinikgebäude. Mehrere Fenster barsten durch die Hitze, sodass Rauch in den Verwaltungs- und OP-Bereich zog. | keine | k.A. |

| 13.06.2025 | Marien-Hospital | Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) | Brand in einem Technikraum ausßerhalb des Krankenhausgebäudes. Die Ausbreitung konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. | keine | k.A. |
|------------|------------------------|-------------------------------------|--|--|-----------------------|
| 11.06.2025 | Stadtklinik | Bad Tölz (Bayern) | Brand im Dachgeschoss, das Gebäude musste von der Feuerwehr geräumt werden. | keine | "niedrig fünfstellig" |
| 11.06.2025 | Agaplesion Krankenhaus | Vehlen (Niedersachsen) | Brand in der Tischlerwerkstatt im Untergeschoss durch Funkenflug an der Kreissäge.Die Werkfeuerwehr des Klinikums konnte eine Ausbreitung verhindern. | 2 Verletzte | k.A. |
| 03.06.2025 | Zahnklinik UKW | Würzburg (Bayern) | Verpuffung in einem Batteriespeicher im Keller mit Rauchausbreitung. Die Ambulanz musste geräumt werden. | keine | k.A. |
| 01.06.2025 | Marienkrankenhaus | Hohenfelde (Hamburg) | Ein katastrophaler Brand im EG der geriatrischen Station des katholischen Krankenhauses forderte drei Todesopfer und zahlreiche Verletzte. Nach einem Brandüberschlag auf den 1. Stock breitete sich giftiger Rauch auf alle vier Etagen aus. Die Feuerwehr müsste beim Eintreffen zahlreiche ältere und mobilitätseingeschränkte Patienten mit Leitern, Drehleitern und Fluchthauben aus dem Gebäude retten. Update 15.6.: Vermutlich hatte ein Patient in einem psychischen Ausnahmezustand ein Kissen angezündet. | 3 Tote, 19 Schwer- und 18 Leichtverletzte | k.A. |
| 29.05.2025 | Klinik | Rüdersdorf (Brandenburg) | Brennende Kleidung in einem Patientenzimmer. Der Patient konnte vom Personal gerettet werden, das auch das Feuer löschte. | 3 Verletzte | k.A. |
| 27.05.2025 | Marienhospital | Bottrop (Nordrhein-Westfalen) | Brennender Papierkorb in der ersten Etage, der vom Personal gelöscht werden konnte. | 1 Leichtverletzter | k.A. |
| 27.05.2025 | Marienkrankenhaus | Soest (Nordrhein-Westfalen) | Zimmerbrand durch angezündete Taschentücher, der vom Personal gelöscht werden konnte. | 1 Verletzte | k.A. |
| 26.05.2025 | Simeonstift | Vlotho (Nordrhein-Westfalen) | Schwelbrand in der Etagenküche im 4. Stock. | 4 Leichtverletzte | k.A. |
| 21.05.2025 | Klinik Frönsberg | Hemer (Nordrhein-Westfalen) | Kleinbrand in einem der Gebäude, der noch vor Eintreffen der Feuerwehr vom Personal gelöscht werden konnte. | 2 Leichtverletzte | k.A. |
| 15.05.2025 | Rehaklinik Berger See | Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen) | Brennender Mülleimer im Bereich des Mensaflures. | keine | k.A. |
| 15.05.2025 | Klinikum | Wilhelmshaven (Niedersachen) | Schwelbrand im Keller der Klinik, der von einem Mitarbeiter mit einem Pulverlöscher gelöscht werden konnte. | keine | k.A. |
| 14.05.2025 | Reha-Klinik | Damp (Schleswig-Holstein) | Zimmerbrand in einem H;otelzimmer im gleichen Gebäude durch brennende Powerbank. 400 Personen von Hotel und Klinik mussten das Gebäude verlassen. | keine | k.A. |
| 10.05.2025 | Forensiche Klinik | Bedburg-Hau (Nordrhein-Westfalen) | Randalierende Gefangene legten Feuer und bauten Barrikaden. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. | k.A. | k.A. |
| 06.05.2025 | Klinik Flachsheide | Bad Salzuflen (Nordrhein-Westfalen) | Dehnfugenbrand zwischen zwei Gebäuden. Die gesamte Klinik musste geräumt werden. | keine | k.A. |

| 30.04.2025 | Psychatrische Klinik | Uelzen (Niedersachsen) | Brand einer Bodenwischmaschine in einem Waschraum. | keine | k.A. |
|------------|--------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|---------------------------|
| 25.04.2025 | Fachklinik Gunzenbachhof | Baden-Baden (Baden-Württemberg) | Zimmerbrand durch Brandstiftung. Das Personal konnte vor Eintreffen der Feuerwehr den Brand mit Feuerlöschern bekämpfen und die Station räumen. | keine | k.A. |
| 25.04.2025 | Bezirkskrankenhaus | Landshut (Bayern) | Brennendes Mobiliar und Bettwäsche in einem Patientenzimmer. Das Personal konnte die Station vor Eintreffen der Feuerwehr räumen. | keine | k.A. |
| 24.04.2025 | Krankenhaus | Mühlacker (Baden-Württemberg) | Brand in einem Technikraum. | k.A. | k.A. |
| 18.04.2025 | Klinik | Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen) | Kleinbrand in einem WC-Bereich. | keine | k.A. |
| 18.04.2025 | Krankenhaus | Schweinfurt (Bayern) | Mülleimerbrand in einem Toilettenbereich. | keine | "mehrere Tausend Euro" |
| 16.04.2025 | Agaplesion Klinikum | Hagen (Nordrhein-Westfalen) | Brand in einem Patientenzimmer. Die Rauchmelder in einigen Zimmern sind nicht mit der Leitstelle verbunden. | k.A. | k.A. |
| 12.04.2025 | Ameos Klinik | Neustadt (Schleswig-Holstein) | Brand eines Wäschesammlers. Das Personal konnte das Feuer mit einem Feuerlöscher löschen. | 3 Leichtverletzte | k.A. |
| 11.04.2025 | Bückeberg-Klinik | Bad Eilsen (Niedersachsen) | Brand in einem Technikraum im Keller des Schwimmbades. Die Klinik musste geräumt werden. | keine | k.A. |
| 06.04.2025 | Ameos-Klinikum | Osnabrück (Niedersachsen) | Feuer in einem Verwaltungsbüro mit starker Rauchentwicklung. | keine | k.A. |
| 04.04.2025 | Augusta-Krankenhaus | Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) | Brand im 1. Obergeschoss, der vor Eintreffen der Feuerwehr bereits vom Personal gelöscht werden konnte. | keine | k.A. |
| 04.04.2025 | Klinikum | Ludwigsburg (Baden-Württemberg) | Zimmerbrand, der schnell gelöscht werden konnte. | keine | k.A. |
| 01.04.2025 | LWL-Klinik | Hamm (Nordrhein-Westfalen) | Brennendes elektrisches Gerät in einem Unterschrank auf einer Station. Das Personal konnte das Feuer vor Eintreffen der Feuerwehr löschen. | keine | k.A. |
| 24.03.2025 | Maria-Hilf Krankenhaus | Krefeld (Nordrhein-Westfalen) | Brennender Ventilator in einem Badezimmer. Die Station wurde noch vor Eintreffen der Feuerwehr vom Pflegepersonal geräumt. | keine | k.A. |
| 20.03.2025 | Arberlandklinik | Viechtach (Bayern) | Brennender Mülleimer in einem Badbereich einer Station. | kene | k.A. |
| 20.03.2025 | Bezirkskrankenhaus | Bayreuth (Bayern) | Patient entzündet Kleidungsstücke im Badezimmer. Pflegepersonal erlitt während der Brandbekämpfung eine Rauchgasvergiftung und wurde ambulant im Klinikum behandelt | 1 Verletzter | k.A. |
| 19.03.2025 | Caritas-Klinik | Bad Mergentheim (Baden-Württemberg) | Brand in einem Serverraum durch einen technischen Defekt. | keine | ca.120.000€ |

| 13.03.2025 | Klinik | Kiel (Schleswig-Holstein) | Brennendes Handy in einem Patientenzimmer, der durch das Personal gelöscht werden konnte. | keine | k.A. |
|------------|---------------------------|--|---|-------------------|-----------------------|
| 13.03.2025 | Vivantes-Krankenhaus | Neukölln (Berlin) | Feuer in einem Aufenthaltsraum im ersten Stock des zweigeschossigen Klinikgebäudes. | 1 Verletzter | k.A. |
| 11.03.2025 | Klinikum | Garmisch-Partenkirchen (Bayern) | Glimmende Fassadenfuge mit starker Rauchentwicklung über mehrere Stockwerke. | keine | k.A. |
| 09.03.2025 | Schwarzwald-Baar-Klinikum | Villingen-Schwenningen (Baden- Württemberg) | Brand eines Labors im 1. Obergeschoss durch defekte Akkus in einem Akkuschrank zur Stromversorgung. | keine | k.A. |
| 07.03.2025 | LWL Klinik | Herten (Nordrhein-Westfalen) | Erneut angezündete Matratze in Patientenzimmer | k.A. | k.A. |
| 03.03.2025 | LWL Klinik | Herten (Nordrhein-Westfalen) | Matratzenbrand in Patientenzimmer | 9 Leichtverletzte | k.A. |
| 28.02.2025 | Vinzenz von Paul Hospital | Rottweil (Baden-Württemberg) | Brennende Kleidung in einem Patientenzimmer. | keine | k.A. |
| 19.02.2025 | MVZ Ruhrort | Duisburg (Nordrhein-Westfalen) | Brennender Behandlungsstuhl im 1. Stock. | 3 Verletzte | k.A. |
| 14.02.2025 | Orthopädische Klinik | Hessisch-Lichtenau (Hessen) | Feuer im 2. Stock in der Teeküche eines Aufenthaltsraumes im Bereich der Notfallambulanz . | keine | ca. 100.000€ |
| 13.02.2025 | Klinik | Kiel (Schleswig-Holstein) | Brennender Schaltschrank in einem Technikraum unterhalb des Hubschreuberlandeplatzes | keine | k.A. |
| 12.02.2025 | Klinikum Thommener Höhe | Utzerath (Rheinland-Pfalz) | Brennende Kerze fällt auf Schreibtisch um. | 4 Leichtverletzte | k.A. |
| 09.02.2025 | Kurklinik | Blankenburg (Sachsen-Anhalt) | Brand in einem Treppenhaus. | keine | ca. 15.000€ |
| 02.02.2025 | Krankenhaus | Grafenau (Bayern) | Kleinbrand im Aufenthaltsbereich durch angezündete Toilettenpapierrolle. | keine | "niedrig dreistellig" |
| 31.01.2025 | Klinik Oggersheim | Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) | Matratzenbrand in einem Patientenzimmer, der vom Personal gelöscht werden konnte. | 2 Verletzte | k.A. |
| 31.01.2025 | Klinikum Alzenau | Aschaffenburg (Bayern) | Akkubrand in der unterbrechungsfreien Stromversorgung. | keine | k.A. |
| 29.01.2025 | Krankenhaus | Rüdesheim (Hessen) | Brand eines Geschirrspülers auf einer der Stationen. | keine | ca. 3000€ |
| 29.01.2025 | Klinikum Wahrendorff | Sehnde (Niedersachsen) | Brennendes Bett im Wohnbereich des Klinikums. | keine | k.A. |
| 27.01.2025 | Bezirksklinikum | Landshut (Bayern) | Brennender Wäscheschrank mit starker Rauchentwicklung. | keine | ca. 100.000€ |
| | | | | | |

| 24.01.2025 | Helios-Klinikum | Aue (Sachsen) | Brennende Matratze in einem Patientenzimmer. | keine | ca. 10.000€ |
|--------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|---|-------------------------------------|
| 22.01.2025 | Klinikum Markendorf | Frankfurt Oder (Brandenburg) | Brände in Toilettenbereichen in der Notaufnahme, an der Rezeption und im 1. OG wegen vorsätzlicher Brandstiftung. | keine | ca. 30000€ |
| 20.01.2025 | Bezirkskrankenhaus | Ansbach (Bayern) | Brand eines Müleimers, der von 2 Pflegerinnen gelöscht werden konnte. Die Station musste geräumt werden. | 2 Verletzte | ca. 100€ |
| 18.01.2025 | Ameos-Klinikum | Heiligenhafen (Schleswig-Holstein) | Nächtlicher Mülleimerbrand in einem Badezimmer. | keine | k.A. |
| 17.01.2025 | Helios-Klinikum | Hildesheim (Niedersachsen) | Kellerbrand durch defekten Wäschetrockner. | keine | k.A. |
| 17.01.2025 | Evangelisches Krankenhaus | Mülheim (Nordrhein-Westfalen) | Zimmerbrand in der 7. Etage. Das Personal hat vorbildlich und schnell alle Patienten aus dem Brandraum gerettet. | 4 Verletzte | k.A. |
| 13.01.2025 | Martin-Luther-Krankenhaus | Bochum (Nordrhein-Westfalen) | Vollbrand eines Patientenzimmers. Der Bewohner wurde von Pflegekräften und Polizisten aus dem Brandraum gerettet. | 1 Schwer-, 6 Leichtverletzte | k.A. |
| 12.01.2025 | Asklepios-Klinikum | Göttingen (Niedersachsen) | Papierkorbbrand im Erdgeschoss, der vom Personal gelöscht werden konnte. | keine | k.A. |
| 08.01.2025 | Klinikum | Kulmbach (Bayern) | Angezündete Papierhandtücher in einem Patientenzimmer. Personal konnte es löschen. | keine | k.A. |
| Zusammenfass | ung für das Jahr 2024 (bis einschlie | eßlich 31.12.2024): | Anzahl Brände: 114 | Anzahl Verletzte: 148 Anzahl Tote: 7 | |
| 31.12.2024 | Klinikum | Weiden (Bayern) | Schwelbrand in einem Photovoltaikmodul auf der Pathologie. | keine | k.A. |
| 29.12.2024 | Krankenhaus | Neustadt b. Coburg (Bayern) | Nächtlicher Kellerbrand mit starker Rauchentwicklung. 28 Patienten mussten verlegt werden. | keine | "mittlerer fünfstelliger Betrag" |
| 16.12.2024 | Neckar-Odenwald-Klinikum | Buchen (Baden-Württemberg) | Brand durch defekte Batterien in einem Technikraum in der Nähe der Notaufnahme, der auch die Telefonanlage lahmlegte. | keine | k.A. |
| 14.12.2024 | Friederikenstift | Hannover (Niedersachen) | Durch Brandstiftung brennende Wäsche im Keller unterhalb der Notaufnahme | 1 Verletzter | k.A. |
| 13.12.2024 | Schön-Klinik | Rendsburg (Schleswig-Holstein) | Brand im 2. OG, vermutlich wegen Schweißarbeiten. | 3 Verletzte | k.A. |
| 12.12.2024 | Diakonissenkrankenhaus | Augsburg (Bayern) | Schwelbrand in der Absauganlage einer Werkstatt. | keine | ca. 20.000€ |
| 12.12.2024 | Virchow-Klinikum | Wedding (Berlin) | Brennender Wäschewagen in einem Laborgebäude, vermutlich durch Brandstiftung. | keine | k.A. |
| 08.12.2024 | Krankenhaus | Schwalmstadt (Hessen) | Brand in einer Müllpresse. Erste Löschmaßnahmen wurden durch einen Feuerlöscher eingeleitet. | keine | k.A. |
| | | | | | |

| | | | | | I |
|------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| 08.12.2024 | Klinik für Psychatrie | Baden-Baden (Baden-Württemberg) | Zimmerbrand im 2. OG. | 1 Toter | > 500.000€ |
| 07.12.2024 | Krankenhaus Bad Canstatt | Bad Cannstatt (Baden-Württemberg) | Brennender Kleidercontainer, vermutlich durch Brandstiftung, der vom Personal mit Feuerlöschern gelöscht werden konnte. | 5 Verletzte | k.A. |
| 26.11.2024 | Krankenhaus | Düren (Nordrhein-Westfalen) | Balkonbrand. | 2 Leichtverletzte | k.A. |
| 23.11.2024 | Krankenhaus Phillipus-Stift | Essen (Nordrhein-Westfalen) | Matrtzenbrand in einem Bewohnerzimmer der Psychatrie, der vom Personal gelöscht werden konnte. | 4 Verletzte | k.A. |
| 10.11.2024 | Krankenhaus | Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen) | Brand in einem Patientenzimmer mit Verrauchung der Station. Das Personal konnte das Feuer bereits löschen. | 3 Verletzte | k.A. |
| 09.11.2024 | Lukas Krankenhaus | Neuss (Nordrhein-Westfalen) | Brand durch Dachdeckerarbeiten auf einem Nebengebäude mit OP-Sälen mit anschließendem Schwelbrand in einer Zwischendecke. | 2 Verletzte | k.A. |
| 09.11.2024 | DRK Vorsorgeklinik | Arendsee (Sachsen-Anhalt) | Sofabrand mit Rauchausbreitung. | 4 Verletzte | k.A. |
| 07.11.2024 | Asklepios-Klinik | Altona (Hamburg) | Brand eines Elektroverteilers in einem Technikraum eines Nebengebäudes. | keine | k.A. |
| 05.11.2024 | Klinikum | Nauen (Brandenburg) | Brennendes Mobiliar in einem Patientenzimmer, das von einem Arzt gelöscht werden konnte. | 1 Verletzter | k.A. |
| 04.11.2024 | Westpalz-Klinikum | Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz) | Feuer in einem Patientenzimmer im 3. OG mit verrauchter Station. | keine | k.A. |
| 31.10.2024 | Kreiskrankenhaus | Frankenberg (Hessen) | Brand eines Patientenzimmers mit starker Rauchentwicklung. Der Patient im Brandzimmer kam ums Leben. 150 Patienten mussten evakuiert werden. | 1 Toter, 13 Verletzte | k.A. |
| 29.10.2024 | St. Georg Klinikum | Eisenach (Thüringen) | Brennender Mülleimer in einer Toilette. | keine | k.A. |
| 25.10.2024 | Uniklinik Mainz | Mainz (Rheinland-Pfalz) | Brand in einem Versorgungsgang, der durch geschlossene Brandschutztüren begrenzt blieb. | keine | k.A. |
| 18.10.2024 | LVR-Klinik | Bedburg-Hau (Nordrhein-Westfalen) | Matratzenbrand in einem Patientenzimmer. Das Personal konnte den Brand eindämmen und die Patienten des Brandabschnitts verlegen. | 4 Verletzte | k.A. |
| 12.10.2024 | Krankenhaus | Frankfurt am Main (Hessen) | Matratzenbrand in einem Patientenzimmer, der vom Personal gelöscht werden konnte. | keine | k.A. |
| 14.10.2024 | Helios-Klinikum | Helmstedt (Niedersachsen) | Ein durch einen defekten Akku einer E-Zigarette ausgelöster Handtaschenbrand konnte bereits vom Personal mit Feruerlöschern bekämpft werden. | keine | k.A. |
| 12.10.2024 | Agaplesion-Markus-Krankenhaus | Frankfurt am Main (Hessen) | Eine brennende Matratze in einem Patientenzimmer im 1. OG konnte durch das Personal bekämpft werden. | keine | k.A. |
| 10.10.2024 | Klinik Dr. Fontheim | Liebenburg (Niedersachsen) | Zimmerbrand im 1. OG, der sich mit starker Rauchentwicklung auf das 2. OG ausbreitete. | 3 Verletzte | ca. 150.000€ |

| Kreiskliniken | Dillingen (Bayern) | Kissenbrand in einem Patientenzimmer, der vom Personal gelöscht wurde. | keine | ca. 3000€ |
|---------------------------|--|--|--|--|
| Marienkrankenhaus | Kassel (Hessen) | Brand in einem Patientenzimmer, vermutlich durch Brandstiftung. Dank der Brandschutztüren breitete sich das Feuer nicht aus. | keine | k.A. |
| Bezirkskrankenhaus | Erlangen (Bayern) | Zimmerbrand in der fornsischen Psychatrie, vermutlich durch Brandstiftung. | keine | k.A. |
| Helios Klinikum West | München (Bayern) | Brand eines Wäschetrockners im Wirtschaftsbereich. | keine | k.A. |
| Kinderklinik | Sankt Augustin (Nordrhein-Westfalen) | Stromausfall in der gesamten Klinik und im benachbarten Seniorenheim nach einem Trafobrand an der Klinik. | keine | k.A. |
| LWL-Klinik | Paderborn (Nordrhein-Westfalen) | Brand in einem Patierntenzimmer, der bereits vom Personal mit Feuerlöschern gelöscht werden konnte. | keine | k.A. |
| Ameos-Klinikum | Ratzeburg (Schleswig-Holstein) | Schwelbrand im Dachbereich, vermutlich durch Dacharbeiten, mit starker Rauchentwicklung in einer Zwischendecke. | keine | k.A. |
| Lakumed-Klinikum | Landshut (Bayern) | Brand in einem Wärmeschrank in einem nicht genutzten OP- Bereich mit starker Rauchentwicklung durch einen technischen Defekt. | keine | k.A. |
| StVinzenz-Hospital | Rhede (Nordrhein-Westfalen) | Brand in einem Aufenthaltsraum, der vom Personal gelöscht wurde. | keine | k.A. |
| Median-Klinik | Bad Dürkheim (Rheinland-Pfalz) | Papierkorbbrand. | keine | k.A. |
| LVR-Klinik | Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen) | Brand im Aufnahmebereich, der von einer Polizeistreife gelöscht werden konnte. | 1 Verletzter | k.A. |
| Helios Klinikum | Siegburg (Nordrhein-Westfalen) | Überhitzung eines MRT-Gerätes mit Rauchentwicklung. | keine | k.A. |
| Elisabeth-Klinik | Dortmund (Nordrhein-Westfalen) | Brand im Betriebsraum der Notstromversorgung durch defekte Säurebatterien. | keine | k.A. |
| StElisabeth-Krankenhaus | Lengenfeld (Thüringen) | Zimmerbrand auf der Geriatrie-Station. Der Patient konnte schwerverletzt durch einen Mitarbeiter gerettet werden. | 1 Schwer-, 1 Leichtverletzter | "unterer fünfstelliger Bereich" |
| Harz-Klinikum | Quedlinburg (Sachsen-Anhalt) | Angezündete Bettdecke in einem Patientenzimmer. Pflegepersonal löschte den Brand mit Wasser. | keine | k.A. |
| UK Rostock | Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) | Matratzenbrand in Patientenzimmer und Brand in einer Toilette durch angezündetes Papier | keine | ca. 1.800€ |
| Krankenhaus Neu-Mariahilf | Göttingen (Niedersachsen) | Brand in einem Zimmer der Patientenaufnahme mit Verrauchung der Station. | keine | k.A. |
| LWL-Klinik | Dortmund (Nordrhein-Westfalen) | Zimmerbrand im 3. Obergeschoss. 120 Patienten mussten evakuiert werden. | 6 Verletzte | k.A. |
| | Marienkrankenhaus Bezirkskrankenhaus Helios Klinikum West Kinderklinik LWL-Klinik Ameos-Klinikum Lakumed-Klinikum StVinzenz-Hospital Median-Klinik LVR-Klinik Helios Klinikum Elisabeth-Klinik StElisabeth-Krankenhaus Harz-Klinikum UK Rostock Krankenhaus Neu-Mariahilf | Marienkrankenhaus Erlangen (Bayern) Helios Klinikum West München (Bayern) Kinderklinik Sankt Augustin (Nordrhein-Westfalen) LWL-Klinik Paderborn (Nordrhein-Westfalen) Ameos-Klinikum Ratzeburg (Schleswig-Holstein) Lakumed-Klinikum Landshut (Bayern) StVinzenz-Hospital Rhede (Nordrhein-Westfalen) Median-Klinik Bad Dürkheim (Rheinland-Pfalz) LVR-Klinik Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen) Helios Klinikum Siegburg (Nordrhein-Westfalen) Elisabeth-Klinik Dortmund (Nordrhein-Westfalen) StElisabeth-Krankenhaus Lengenfeld (Thüringen) Harz-Klinikum Quedlinburg (Sachsen-Anhalt) UK Rostock Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) Krankenhaus Neu-Mariahilf Göttingen (Niedersachsen) | Marienkrankenhaus Kassel (Hessen) Brand in einem Patientenzimmer, vermutlich durch Brandstiftung. Dank der Brandschutztüren breifete sich das Feuer nicht aus. Bezirkskrankenhaus Erlangen (Bayern) Brand eines Wäschetrockners im Wirtschaftsbereich. Helios Klinikum West München (Bayern) Brand eines Wäschetrockners im Wirtschaftsbereich. Stromausfall in der gesamten Klinik und im benachbarten Seniorenheim nach einem Trafobrand an der Klinik. LWL-Klinik Paderborn (Nordrhein-Westfalen) Brand in einem Patemtenzimmer, der bereits vom Personal mit Feuerlösschem gelöscht werden konnte. Ameos-Klinikum Ratzeburg (Schleswig-Holstein) Schwelbrand im Dachbereich, vermutlich durch Dacharbeiten, mit starker Rauchentwicklung in einer Zwischendecke. StVinzenz-Hospital Rhede (Nordrhein-Westfalen) Brand in einem Wärmeschrank in einem nicht genutzten OP-Bereich mit starker Rauchentwicklung durch einen technischen Defekt. Brand in einem Aufenthaltsraum, der vom Personal gelöscht wurde. Modian-Klinik Bad Dürkheim (Rheinland-Pfalz) Pajeirkorbbrand. LyR-Klinik Monchengladbach (Nordrhein-Westfalen) Brand im Aufnahmebereich, der von einer Polizeistreife gelöscht werden konnte. Brand im Betriebsraum der Notstromversorgung durch defekte Säurebatterien. Brand im Betriebsraum der Rotestromversorgung durch defekte Säurebatterien. Brand in einem Zimmer der Patientenzimmer. Pflegepersonal löschle den Brand in einer Tollette durch angezündetes Papier Brand in einem Zimmer der Patientenzimme | Marienkrankenhaus Kassel (Hessen) Brand in einem Patientenzimmer, vermutilich durch Brandstiftung Dank der Brandschutztüren breitete sich das Feuer nicht aus. Bezirkskrankenhaus Erlangen (Bayurn) Erlande eines Wäschetrockers im Wirtschaftsbereich. keine Bezirkskrankenhaus München (Bayern) Brand eines Wäschetrockers im Wirtschaftsbereich. keine Kinderklinik Sankt Augustin (Nordrhein-Westfalen) Seniorenheim nach einem Traklinik und im benachbarten keine Kinderklinik Paderborn (Nordrhein-Westfalen) Seniorenheim nach einem Traklinik und im benachbarten keine Keine Stimmausfall in der gesamten kinik und im benachbarten keine Kinderklinik Paderborn (Nordrhein-Westfalen) Seniorenheim nach einem Traklinik und im benachbarten keine Erland in einem Patierntenzimmer, der bereits vom Personal mit keine Ratzeburg (Schleswig-Holstein) Brand in einem Patierntenzimmer, der bereits vom Personal mit keine Starker Rauchentwicktung in einer Zwischendecke. Brand in einem Wärmsechtrank in einem nicht genutzten OP- Bereich mit Starker Rauchentwicktung durch einen technischen Defekt. StVinzenz-Hospital Rhede (Nordrhein-Westfalen) Brand in einem Aufenthaltsraum, der vom Personal gelöscht keine StVinzenz-Hospital Rhede (Nordrhein-Westfalen) Brand in einem Aufenthaltsraum, der vom Personal gelöscht keine Median-Klinik Bad Dürkheim (Rheinland-Pfalz) Papierkörbbrand. Brand in einem Aufenthaltsraum, der vom Personal gelöscht keine LVR-Klinik Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen) Brand in einem Aufenthaltsraum, der von einer Polizeistreife gelöscht verden konnte. LVR-Klinik Brand in Aufhahmebereich, der von einer Polizeistreife gelöscht 1 Verletzter werden konnte. Brand im Bettiebsraum der Notstromversorgung durch defekte keine StElisabeth-Klinik Dortmund (Nordrhein-Westfalen) Brand im Bettiebsraum der Notstromversorgung durch defekte keine StBliasbeth-Krankenhaus Lengenfeld (Thüringen) Zimmerbrand auf der Geriatrie-Station. Der Patient konnte schwerverletzt durch einen Mitarbeiter gereitet werden. Aprezündete Be |

| 00 00 000 1 | 10: 1 | 5 , (5) | | | |
|-------------|---|------------------------------------|--|--------------|-----------------------|
| 09.08.2024 | Klinikum | Regensburg (Bayern) | Küchenbrand mit starker Verrauchung im Gebäude. | keine | k.A. |
| 06.08.2024 | Klinikum Bremen-Mitte | Bremen (Bremen) | Brand in einem WC-Bereich- | keine | k.A. |
| 05.08.2024 | Ameos-Klinik | Neustadt (Schleswig-Holstein) | Brand in einem Lagerraum im Erdgeschoss. | keine | k.A. |
| 31.07.2024 | UKSH Lübeck | Lübeck (Schleswig Holstein) | Handtuchbrand in Gebäude C1. | keine | k.A. |
| 29.07.2024 | Klinikum Bremen-Ost | Osterholz (Bremen) | Brand in der Lüftungsanlage im Bereich der Cafeteria mit starker Rauchentwicklung. Patientenstationen waren nicht betroffen | keine | k.A. |
| 24.07.2024 | Krankenhaus | Landsberg (Bayern) | Zuimmerbrand nach Rauchen im Bett. | 1 Verletzter | ca. 120.000€ |
| 21.07.2024 | UKSH Lübeck | Lübeck (Schleswig Holstein) | Brennender Unrat führte zur Evakuierung von zehn Patienten. | 1 Verletzter | k.A. |
| 19.07.2024 | Hermann-Josef-Krankenhaus | Erkelenz (Nordrhein-Westfalen) | Brand eines Desinfektionsgerätes in einem Pflegearbeitsraum vermutlich durch einen technischen Defekt. | 1 Verletzte | k.A. |
| 16.07.2024 | Klinik in der Kurhausstraße | Bad Kissingen (Bayern) | Brand in einem Gästezimmer vermutlich durch ein defektes elektronisches Gerät. | keine | "niedrig fünfstellig" |
| 15.07.2024 | Psychiatrische Klinik der Stiftung Tannenhof | Remscheid (Nordrhein-Westfalen) | Fassadenbrand vermutlich wegen Dachdeckerarbeiten. 80 Patienten mussten evakuiert werden. | keine | k.A. |
| 12.07.2024 | Johanniter-Hospital | Oberhausen (Nordrhein-Westfalen) | Brand in einem Patientenzimmer. Durch das schnelle Eingreifen von Personal und Feuerwehr kam niemand zu Schaden. | keine | k.A. |
| 11.07.2024 | Kohlwaldklinik | St. Blasien (Baden-Württemberg) | Brand einer Holzverkleidung im Saunabereich. Durch das schnelle Eingreifen der neuen Brandmeldeanlage, des Personals und der Feuerwehr kam niemand zu Schaden. | keine | k.A. |
| 09.07.2024 | Krankenhaus Ruit | Ostfildern (Baden-Württemberg) | Brand auf dem Dach eines Klink-Neubaus vermutlich durch Schweißarbeiten | keine | ca. 50.000€ |
| 04.07.2024 | Klinik | Bassum (Niedersachsen) | Brand in Patientenzimmer durch mutwilig angezündete Bettdecke. 43 Personen mussten teils über Drehleiter evakuiert werden. | 12 Verletzte | k.A. |
| 04.07.2024 | Ameos-Klinik | Heiligenhafen (Schleswig-Holstein) | Zwei Brände in einer Nacht im Wohnbereich der Klinik: Brennender Duschvorhang und Mülleimerbrand. Beide Male wurde das Gebäude evakuiert. | keine | k.A. |
| 04.07.2024 | Bundeswehrkrankenhaus | Mitte (Berlin) | Brand im Keller der Klinik. Mehrere Stationen mussten evakuiert werden. Update 14.7.: Im Juni und Juli brannte es bereits sechs mal. Die Polizeit ermittelt wegen Brandstiftung. | 2 Verletzte | k.A. |

| 26.06.2024 | Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen | Trier (Rheinland-Pfalz) | Zimmerbrand vermutlich durch fahrlässige Brandstiftung. | keine | "niedrig vierstellig" |
|------------|---|--|---|------------------------------|-----------------------|
| 12.06.2024 | Varisano Klinik | Hofheim (Hessen) | Mülleimerbrand in einem Patientenzimmer. | 2 Verletzte | k.A. |
| 09.06.2024 | Remms-Murr-Klinikum | Winnenden (Baden-Württemberg) | Brennender Schaltschrank in der Nähe der Notaufnahme, die evakuiert werden musste. Als Vorsichtsmaßnahme wurden kurz die OP-Säle geschlossen. | keine | k.A. |
| 07.06.2024 | Asklepios-Klinikum | Altona (Hamburg) | Mehrere kleine Feuer durch Brandstiftung. Der OP-Betrieb musste vorübergehend eingestellt werden. Die Feuer wurden durch das Personal gelöscht. | keine | k.A. |
| 31.05.2024 | Zentralklinikum | Suhl (Thüringen) | Brennendes Pateientenbett, vermutlich durch Brandstiftung. Es war die Räumung meherer Stationen notwendig. | 1 Schwer-, 6 Leichtverletzte | ca. 150.000€ |
| 29.05.2024 | Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus | Speyer (Rheinland-Pfalz) | Brennende Matratze in einem Dreibettzimmer. | 8 Verletzte | k.A. |
| 28.05.2024 | Aller-Weser-Klinik | Verden (Niedersachsen) | Brennendes Handy in einem Pateintenzimmer. Die Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt im Elektrogerät. | 1 Verletzter | k.A. |
| 25.05.2024 | Bergmann-Psychatrie | Potsdam (Brandenburg) | Vollbrand eines Patientenzimmers in der Außenstelle Aue, vermutlich durch Brandstiftung. Die Station ist vorerst nicht mehr bewohnbar. | 2 Verletzte | ca. 35.000€ |
| 21.05.2024 | Fachklinik | Tübingen (Baden-Württemberg) | Zimmerbrand vermutlich durch Brandstiftung der Patientin. | 1 Verletzte | k.A. |
| 21.05.2024 | Robert-Bosch-Krankenhaus | Stuttgart (Baden-Württemberg) | Zimmerbrand kurz vor Mitternacht. Pflegekräfte konnten den Berand mit Feuerlöschern unter Kontrolle bringen. | keine | k.A. |
| 18.05.2024 | Psychatrische Klinik Christophsbad | Göppingen (Baden-Württemberg) | Brennender Brandmelder im Flur, vermutlich durch Brandstiftung. Das Personal löschte mit Feuerlöscher. | keine | k.A. |
| 18.05.2024 | Krankenhaus Pirna | Pirna (Sachsen) | Brennender Container am Krankenhaus, der Rauch zog in die Lüftungsanlage. | keine | k.A. |
| 17.05.2024 | Johanna-Etienne-Krankenhaus | Neuss (Nordrhein-Westfalen) | Brand in einem Patientenzimmer, der durch das Personal unter Kontrolle gebracht wurde. Brandursache vermutlich eine brennende Zigarette. | keine | k.A. |
| 14.05.2024 | Zentrum für seelische Gesundheit | Marienheide (Nordrhein-Westfalen) | Nächtlicher Zimmerbrand auf der geschlossenen Station. | keine | k.A. |
| 13.05.2024 | Klinikum am Michelsberg | Bamberg (Bayern) | Brand in einem Patientenzimmer der geschlossenen Abteilung durch Anzünden von Kelidungsstücken. | keine | k.A. |
| 08.05.2024 | Psychatrisches Krankenhaus | Rickling (Schleswig-Holstein) | Zimmerbrand in einem Förderzentrum der Einrichtung. | 3 Verletzte | k.A. |
| 05.05.2024 | Asklepios Klinik | Langen (Hessen) | Küchenbrand vermutlich durch technischen defekt. Rasches Handeln von Personal und Feuerwehr verhinderten Schlimmeres. | keine | ca. 70.000€ |
| 03.05.2024 | Pirmasenser Krankenhaus | Pirmasens (Rheinland-Pfalz) | Ein Bettenbrand breitete sich im ganzen Patientenzimmer aus. | keine | k.A. |
| 30.04.2024 | Schwarzwald-Baar-Klinikum | Villingen-Schwenningen (Baden- Württemberg) | Brand vermutlich wegen Brandstiftung. | keine | k.A. |

| 30.04.2024 | Landsberger Krankenhaus | Landsberg (Bayern) | Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung auf einem Balkon. | keine | ca. 10.000€ |
|------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|-------------|
| 26.04.2024 | Erzgebirgsklinikum | Annaberg-Buchholz (Sachsen) | Brand eines defekten Deckenstrahlers, der die Brandmeldeanlage auslöste. | keine | k.A. |
| 22.04.2024 | Helios Klinikum | Schleswig (Schleswig-Holstein) | Brand in einem Patientenzimmer der Erwachsenen- Psychatrie, vermutlich durch Brandstiftung. | 1 Schwer-, 5 Leichtverletzte | k.A. |
| 19.04.2024 | Ernst von Bergmann Klinik | Bad Belzig (Brandenburg) | Brand im 5. Obergeschoss mit starker Rauchentwicklung vermutlich durch einen technischen Defekt. Feuerwehr und Personal evakuierten den ganzen Bereich. | keine | k.A. |
| 18.04.2024 | Krankenhaus Enger | Enger (Nordrhein-Westfalen) | Brand auf einer Station. Der Akku eines Gerätes auf einem Visitewagen hatte Feuer gefangen. | 1 Verletzter | k.A. |
| 18.04.2024 | kbo-Klinikum | Haar (Bayern) | Brand in einem Badezimmer der ambulanten Suchtstation. Rauch und Ruß breiteten sich in die Zimmer aus. | 1 Verletzte | k.A. |
| 13.04.2024 | Klinikum | Tuttlingen (Baden-Württemberg) | Mülleimerbrand in einer Toilette im Erdgeschoss. | keine | k.A. |
| 07.04.2024 | Altmark Klinikum | Salzwedel (Sachsen-Anhalt) | Brand in einem Abstellraum mit starker Rauchentwicklung. 100 Patienten mussten evakuiert werden. | keine | k.A. |
| 07.04.2024 | Sana-Klinikum | Remscheid (Nordrhein-Westfalen) | Brennende Matratze in einem Patientenzimmer im 1. OG mit starker Verrauchung der Station. | keine | k.A. |
| 03.04.2024 | Hüttenhospital | Dortmund (Nordrhein-Westfalen) | Brand eines Konvektomaten. Das Feuer konnte durch das geschulte Personal gelöscht werden. | keine | k.A. |
| 01.04.2024 | Inn-Salzach-Klinikum | Wasserburg am Inn (Bayern) | Matratzenbrand in einem Patientenzimmer. | keine | k.A. |
| 29.03.2024 | Fachklinik Tiefenbrunn | Rosdorf (Niedersachsen) | Großbrand in einem historischen Wirtschaftsgebäude der Klinik. | 4 Verletzte | k.A. |
| 19.03.2024 | Fachklinik Haus Immanuel | Thurnau (Bayern) | Brennendes Solarmodul auf dem Dach der Einrichtung. 100 Menschen mussten evakuiert werden. | keine | ca. 20.000€ |
| 18.03.2024 | Klinik am Ostwall | Krefeld (Nordrhein-Westfalen) | Brand mit starker Rauchentwicklung in der Klimatechnik im 1. Stock. | 1 Verletzter | k.A. |
| 12.03.2024 | Hümmling-Hospital | Sögel (Niedersachsen) | Brand auf dem Flachdach durch Dachdeckerarbeiten, der sich durch die Dämmhohlschicht im Mauerwerk weiter ausbreitete. | keine | k.A. |
| 06.03.2024 | Reha-Klinik | Bad Salzschlirf (Hessen) | Zimmerbrand durch brennenden Smartphone-Akku. | 2 Leichtverletzte | k.A. |
| 04.03.2024 | Luisenhospital | Aachen (Nordrhein-Westfalen) | Geiselnahme und Zimmerbrand durch gezündete Pyrotechnik durch psychisch kranke Person. | keine | > 10 Mio. € |
| 01.03.2024 | Klinikum Hanau | Hanau (Hessen) | Brand in einem Patientenzimmer der Psychatrischen Abteilung vermutlich durch defektes Ladekabel. | 2 Verletzte | ca. 20.000€ |
| 28.02.2024 | Johanna-Etienne-Krankenhaus | Neuss (Nordrhein-Westfalen) | Brand in einem Serverraum im Keller. Wegen der Rauchentwicklung mussten knapp 150 Patienten verlegt werden. | keine | k.A. |
| 27.02.2024 | Kliniken Maria Hilf | Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen) | Brand in einem Patientenzimmer vermutlich durch eine Zigarette. | 2 Verletzte | k.A. |
| 25.02.2024 | Johannes Wesling Klinikum | Minden (Niedersachsen) | Brennender Abfalleimer in einem WC-Bereich mit starker Rauchentwicklung. | keine | k.A. |

| 06.02.2024 | UMG | Göttingen (Niedersachsen) | Matratzenbrand im 1. OG der Psychatrischen Klinik. | 2 Verletzte | k.A. |
|------------|------------------------------|------------------------------------|--|----------------------|---------------|
| 02.02.2024 | LWL-Klinikum | Gütersloh (Nordrhein-Westfalen) | Toilettenbrand in der geschlossenen Abteilung durch Brandstiftung. | keine | k.A. |
| 01.02.2024 | LVR-Klinik | Bedburg-Hau (Nordrhein-Westfalen) | Brand in einem Patientenzimmer mit erheblicher Rauchentwicklung. | 8 Verletzte | k.A. |
| 28.01.2024 | Asklepios Klinik | Bad Schwartau (Schleswig-Holstein) | Brand in der Lüftungsanlage mit dichtem Qualm in meheren Etagen, vermutlich durch Brandstiftung. | keine | k.A. |
| 25.01.2024 | Helios-Park Klinikum | Leipzig (Sachsen) | Brand in einem Patientenzimmer, vermutlich durch Brandstiftung. | keine | k.A. |
| 21.01.2024 | BKH Mainkofen | Deggendorf (Bayern) | Zimmerbrand in der geschlossenen Station vermutlich durch eine brennende Zigarette. | 1 Verletzter | ca. 50.000€ |
| 20.01.2024 | Stadtkrankenhaus | Korbach (Hessen) | Verrauchtes "Schwesternzimmer" durch defekten Toaster (00:20 Uhr). | keine | k.A. |
| 20.01.2024 | Frankenlandklinik | Bad Windsheim (Bayern) | Zimmerbrand in einem Patientenzimmer. | 2 Verletzte | k.A. |
| 18.01.2024 | Barbaraklinik | Hamm (Nordrhein-Westfalen) | Brand in einem Technikraum im Keller des neugebauten Anbaus. Patienten sind im angrenzenden Hauptgebäude untergebracht. | keine | k.A. |
| 15.01.2024 | Ameos-Klinik | Heiligenhafen (Schleswig-Holstein) | Brennende Matratze in einem Patientenzimmer obersten Stock, ausgelöst vermutlich durch eine brennende Zigarette. | keine | k.A. |
| 14.01.2024 | Carl-Thiem-Klinikum | Cottbus (Brandenburg) | Brennender Mülleimer in einer Toilette der Notaufnahme. | keine | k.A. |
| 07.01.2024 | Krankenhaus | Osnabrück (Niedersachsen) | Das Klinikpersonmal löschte den Brand eines Sicherungskastens in einem Patientenzimmer mit einem Feuerlöscher. | keine | k.A. |
| 04.01.2024 | Helios Klinikum | Uelzen (Niedersachsen) | Katastrophales Feuer im 3. Stock auf der Station für Innere Medizin. Der Vollbrand eines Patientenzimmers breitete sich auf weitere Zimmer aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren Hilfezufe zu hören. Mehrere Personen mussten teils über Leitern gerettet werden. | 5 Tote, 21 Verletzte | > 1 Million € |
| 01.01.2024 | Uniklinik Ruppin-Brandenburg | Neuruppin (Brandenburg) | Zimmerbrand, der sich auf den Flur ausbreitete, in der Klinik für Psychatrie, vermutlich durch Brandstiftung. | keine | sechsstellig |