

Stand:22.06.2026/bvfa-Erhebung Brände in sozialen Einrichtungen ab 2025

* Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit

| Datum | Einrichtung | Ort | Ereignis/Brandursache | Tote/Verletzte | Sachschaden |
|---|-------------------------|------------------------------------|---|--|----------------------|
| Zusammenfassung für das laufende Jahr 2026 | | | Anzahl Brände: 118 | Anzahl Verletzte: 210 Anzahl Tote: 13 | |
| 20.06.2026 | Gemeinschaftsunterkunft | Baden-Baden (Baden-Württemberg) | Zimmerbrand im 1. Obergeschoss. | keine | k.A. |
| 16.06.2026 | Seniorenheim | Kropp (Schleswig-Holstein) | Explosion mit Vollbrand eines Zimmer im EG. Der Brand breitete sich rasch aus. Zahlreiche Senioren mussten mit Drehleitern gerettet werden, da die Treppenhäuser durch Feuer und Rauch unzugänglich waren | 1 Toter, mehrere Verletzte | k.A. |
| 13.06.2026 | Obdachlosenunterkunft | Hürth (Nordrhein-Westfalen) | Vollbrand eines Containers, der sich auf die gesamte Containerunterkunft ausbreitete. | 4 Verletzte | k.A. |
| 12.06.2026 | Betreutes Wohnen | Kerpen (Nordrhein-Westfalen) | Küchenbrand in einer Wohnung. Die 12 Bewohner des Gebäudes konnten durch das schnelle Eingreifen der Pflegekräfte in Sicherheit gebracht werden. | keine | k.A. |
| 11.06.2026 | Geflüchtetenunterkunft | Nauheim (Hessen) | Küchenbrand mit starker Rauchentwicklung. | keine | "mittel fünfstellig" |
| 11.06.2026 | Pflegeheim | St. Ingbert (Saarland) | Brennendes Netzteil in einem Patientenzimmer, dass vom Personal mit einem Feuerlöscher gelöscht werden konnte. | 4 Verletzte | k.A. |
| 05.06.2026 | Monteursunterkunft | Malsch (Baden-Württemberg) | Küchenbrand im 1. OG. | 1 Schwerverletzter | ca. 30.000€ |
| 03.06.2026 | Betreutes Wohnen | Königswinter (Nordrhein-Westfalen) | Zimmerbrand durch vergessenes Essen auf dem Herd. | 1 Verletzte | k.A. |
| 31.05.2026 | Seniorenheim | Gladbeck (Nordrhein-Westfalen) | Brennende Heißluftfritteuse im 2. OG. | 2 Verletzte | k.A. |
| 29.05.2026 | Seniorenheim | Taufkirchen (Bayern) | Brand duech Rauchen am Sauerstoffgerät, der vom Pflegepersonal gelöscht werden konnte. | 1 Schwerverletzte | ca. 2.000€ |
| 23.05.2026 | Seniorenheim | Essen (Nordrhein-Westfalen) | Zimmerbrand, der sich über die Fassade auf das Dach und weitzere Wohnungen ausbreitete. Die Feuerwehr musste mehrere Senioren aus ihren Wohnungen retten. | 5 Verletzte | k.A. |
| 21.05.2026 | Seniorenheim | Sindelfingen (Baden-Württemberg) | Brand in einer Schwenkpfanne im Küchenbereich. | keine | k.A. |
| 20.05.2026 | Obdachlosenunterkunft | Bad Brückenau (Bayern) | Küchenbrand mit starken Brand- und Rauchschäden. 2 Bewohner konnten sich selbst retten. | keine | k.A. |

Stand:22.06.2026/bvfa-Erhebung Brände in sozialen Einrichtungen ab 2025

* Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit

| | | | | | |
|------------|-------------------------|-------------------------------------|---|----------------------|------------------------|
| 18.05.2026 | Seniorenheim | Hamm (Nordrhein-Westfalen) | Zimmerbrand mit Verrauchung des Gebäudes. | 5 Leichtverletzte | k.A. |
| 17.05.2026 | Seniorenheim | Datteln (Nordrhein-Westfalen) | Zimmerbrand. Der Bewohner wurde von der Feuerwehr gerettet. | keine | k.A. |
| 16.05.2026 | Flüchtlingsunterkunft | Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen) | Matratzenbrand durch unsachgemäßes Rauchen. | 1 Verletzter | k.A. |
| 14.05.2026 | Wohnungslosenunterkunft | Würzburg (Bayern) | Zimmerbrand im 2. OG. Drei Bewohner mussten mit der Drehleiter gerettet werden. | 6 Leichtverletzte | ca. 100.000€ |
| 13.05.2026 | Obdachlosenunterkunft | Dortmund (Nordrhein-Westfalen) | Brand in einer Verwaltungseinheit der Container-Unterkunft. | keine | k.A. |
| 12.05.2026 | Notunterkunft | Werl (Nordrhein-Westfalen) | Treppenhausbrand mit starker Rauchentwicklung. | keine | k.A. |
| 10.05.2026 | Pflegeheim | Neunkirchen (Saarland) | Zimmerbrand durch Brandstiftung. 15 Bewohner mussten gerettet werden. | 8 Verletzte | k.A. |
| 09.05.2026 | Seniorenheim | Neustadt (Rheinland-Pfalz) | Zimmerbrand. Trotz Brandschutzvorhang verrauchter Flur. Der Bewohner kam schwerstverletzt per Hubschrauber in ein Krankenhaus. Update 25.5.: Der Bewohner verstarb noch am selben Tag. Er hatte Windeln angezündet und damit seine Kleidung in Brand gesetzt. | 1 Toter, 2 Verletzte | k.A. |
| 08.05.2026 | Seniorenheim | Holzminen (Niedersachsen) | Zimmerbrand mit starker Rauchentwicklung. Der Bewohner konnte von der Feuerwehr aus dem Brandraum gerettet werden. | 2 Verletzte | k.A. |
| 07.05.2026 | Seniorenheim | Essen (Nordrhein-Westfalen) | Zimmerbrand im EG durch defekten Kühlschrank. | 1 Verletzter | k.A. |
| 06.05.2026 | Pflegeheim | Kitzingen (Bayern) | Brennendes leeres Bett im Untergeschoss, vermutlich Brandstiftung. | keine | ca. 5.000€ |
| 02.05.2026 | Flüchtlingsunterkunft | Wörth (Bayern) | Vollbrand des Gebäudes, ein Übergreifen auf Nachbarhäuser konnte die Feuerwehr verhindern. Die Bewohner hatten sich zuvor selbst in Sicherheit gebracht. | keine | "sechsstellig" |
| 01.05.2026 | Obdachlosenunterkunft | Lichterfelde (Berlin) | Zimmer im 2. OG im Vollbrand, der sich auf den Dachstuhl ausbreitete. Die Feuerwehr musste 7 Personen retten, darunter 2 bettlägerige. | 15 Verletzte | k.A. |
| 30.04.2026 | Seniorenheim | Wildeshausen (Niedersachsen) | Bei Arbeiten gerieten Teile des Daches in Brand. Das Personal reagierte vorbildlich und evakuierte alle Bewohner und dämmte das Feuer ein. | keine | k.A. |
| 30.04.2026 | Flüchtlingsunterkunft | Postau (Bayern) | Brand im Dachgeschoss des Hauses. | 2 Verletzte | "niedrig sechsstellig" |

Stand:22.06.2026/bvfa-Erhebung Brände in sozialen Einrichtungen ab 2025

* Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit

| | | | | | |
|------------|-----------------------|----------------------------------|--|--|------------------------|
| 26.04.2026 | Seniorenheim | Traunreut (Bayern) | Seniorin setzte durch unsachgemäßes Rauchen ihren Rollstuhl in Brand. Das Personal konnte mit Decken noch Schlimmeres verhüten. | 1 Schwerstverletzte | k.A. |
| 26.04.2026 | Obdachlosenunterkunft | Frankfurt a.M. (Hessen) | Brand von drei Zimmern durch angezündeten Kleiderhaufen. Die Feuerwehr musste einen Bewohner retten. | keine | "niedrig sechsstellig" |
| 24.04.2026 | Pflegeheim | Stuttgart (Baden-Württemberg) | Küchenbrand in der Einrichtung für Menschen mit Behinderung, ausgelöst durch einen defekten Wäschetrockner. | 9 Verletzte | k.A. |
| 22.04.2026 | Notunterkunft | Beverungen (Nordrhein-Westfalen) | Brand in einem Gebäudeteil, der auf den Dachstuhl übergriff. | keine | k.A. |
| 22.04.2026 | Pflegeheim | Kiel (Schleswig-Holstein) | Zimmerbrand, den die Einsatzkräfte rasch löschen konnten. | keine | k.A. |
| 18.04.2026 | Pflegeheim | Winterlingen (Baden-Württemberg) | Brand in einem Technikraum. | k.A. | k.A. |
| 18.04.2026 | Pflegeheim | Leipzig (Sachsen) | Brand einer Mülltonne im Kühlraum. | keine | k.A. |
| 15.04.2026 | Flüchtlingsunterkunft | Raunheim (Hessen) | Containerunterkunft im Vollbrand. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannten bereits 2 Container. Der Bewohner, der die Feuerwehr rief und die Bewohner alarmierte, gab an, es seien keine Rauchmelder installiert gewesen. | 1 Toter, 5 Verletzte, davon 4 Feuerwehrleute | k.A. |
| 13.04.2026 | Flüchtlingsunterkunft | Bad Aibling (Bayern) | Feuer, vermutlich durch einen brennenden Rollator. | keine | k.A. |
| 12.04.2026 | Arbeiterunterkunft | Tostedt (Niedersachsen) | Zimmerbrand vermutlich durch eine brennende Kerze. Ein Arbeiter konnte geborgen werden, verstarb aber vor Ort. | 1 Toter, 2 Verletzte | ca 50.000€ |
| 11.04.2026 | Flüchtlingsunterkunft | Guben (Brandenburg) | Wohnungsbrand im 3. OG. 67 Menschen, darunter 25 Kinder, mussten evakuiert werden. | k.A. | k.A. |
| 04.04.2026 | Flüchtlingsunterkunft | Winterhude (Hamburg) | Brennende Tropfen eines Sicherheitsnetzes hatten im Treppenhaus entsorgten Müll in Brand gesetzt. | keine | k.A. |
| 04.04.2026 | Flüchtlingsunterkunft | Hockenheim (Baden-Württemberg) | Brennende Matratze im Erdgeschoss. | keine | ca. 500€ |
| 03.04.2026 | Seniorenheim | München (Bayern) | Brand in er Gemeinschaftsküche. Dank funktionierender Brandschutzmaßnahmen und engagiertem Personal konnten alle Bewohner in sichere Bereiche verlegt werden. | 1 Verletzte | k.A. |
| 01.04.2026 | Obdachlosenunterkunft | Bonn (Nordrhein-Westfalen) | Zimmerbrand nach Explosionsknall mit Rauchausbreitung in andere Räume. Der Bewohner konnte nur noch tot geborgen werden. | 1 Toter, 5 Verletzte | k.A. |
| 29.03.2026 | Seniorenheim | Heessen (Nordrhein-Westfalen) | Brennende PV-Module auf dem Dach eines Nebengebäudes mit starker Rauchentwicklung. | keine | k.A. |

Stand:22.06.2026/bvfa-Erhebung Brände in sozialen Einrichtungen ab 2025

* Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit

| | | | | | |
|------------|--|--|--|------------------------------|---------------------|
| 29.03.2026 | Asylunterkunft | Breidenbach (Hessen) | Zimmerbrand breitete sich vor Eintreffen der Feuerwehr bereits zum Vollbrand des Mehrfamilienhauses aus. | keine | "mehrere 100T Euro" |
| 27.03.2026 | Seniorenheim | Remscheid (Nordrhein-Westfalen) | Brennendes Blumengesteck mit starker Rauchentwicklung in Bewohnerzimmer. Das Pflegepersonal konnte die Bewohnerin in Sicherheit bringen. | keine | k.A. |
| 27.03.2026 | Seniorenheim | Köln (Nordrhein-Westfalen) | Brennender Wäschetrockner in einer Wohnung. Die Einsatzkräfte konnten eine Person im Rollstuhl aus der Brandwohnung retten. | 2 Verletzte | k.A. |
| 27.03.2026 | Pflegeheim | Süderau (Schleswig-Holstein) | Brennendes Sauerstoffgerät mit giftigem Plastikqualm. Das Personal konnte die Bewohner in Sicherheit bringen. | 1 Verletzter | k.A. |
| 26.03.2026 | Unterkunft für Menschen mit Beeinträchtigungen | Schleswig (Schleswig-Holstein) | Zimmerbrand vermutlich durch Brandstiftung. Das Personal konnte die Bewohner noch vor Eintreffen der Feuerwehr evakuieren. | keine | k.A. |
| 26.03.2026 | Flüchtlingsunterkunft | Neu Wulmstorf (Niedersachsen) | Zimmerbrand im 3. Obergeschoss. Neun Wohneinheiten sind unbewohnbar. | 7 Verletzte | ca. 50.000€ |
| 25.03.2026 | Seniorenheim | Obernkirchen (Niedersachsen) | Zimmerbrand mit Rauchentwicklung, der vom Personal mit einem Feuerlöscher bekämpft werden konnte. | 1 Verletzte | k.A. |
| 24.03.2026 | Seniorenheim | Bornheim (Nordrhein-Westfalen) | Brand auf einem Balkon durch unsachgemäßes Rauchen. Drei Mitarbeitende wurden beim Löschen des Brandes verletzt. | 1 Schwer-, 3 Leichtverletzte | k.A. |
| 24.03.2026 | Seniorenheim | Nümbrecht (Nordrhein-Westfalen) | Zimmerbrand vermutlich durch Brandstiftung. Die Feuerwehr mußte eine Station mit teils bettlägerigen Bewohnern räumen. | 3 Schwer-, 1 Leitverletzte | k.A. |
| 23.03.2026 | Betreutes Wohnen | Essen (Nordrhein-Westfalen) | Zimmer im 4. OG des Appartementhauses mit seniorengerechten Wohnungen im Vollbrand. | 3 Verletzte | k.A. |
| 23.03.2026 | Seniorenheim | Hutthurm (Bayern) | Zimmerbrand im EG. | 4 Verletzte | "Hunderttausende" |
| 21.03.2026 | Asylunterkunft | Heide (Schleswig-Holstein) | Zwei Wohncontainer standen bei Eintreffen der Feuerwehr im Vollbrand. Die Unterkunft wurde evakuiert. | 1 Verletzter | k.A. |
| 21.03.2026 | Seniorenheim | Bad Neuenahr-Ahrweiler (Rheinland-Pfalz) | Zimmerbrand im 14. OG der Seniorenresidenz . | 3 Leichtverletzte | k.A. |
| 19.03.2026 | Gemeinschaftsunterkunft | Heßdorf (Bayern) | Kellerbrand in dem als Unterkunft genutzten Hotels. | keine | k.A. |
| 19.03.2026 | Seniorenheim | Waldkraiburg (Bayern) | Brennende Pfanne auf Herd mit starker Rauchentwicklung. Eine Mitarbeiterin konnte die Flammen löschen. | 1 Verletzte | k.A. |
| 17.03.2026 | Seniorenheim | Ascheffel (Schleswig-Holstein) | Zimmerbrand, bei dem der Bewohner nur noch tot geborgen werden konnte. Die Ermittlungen deuten auf einen Suizid hin. | 1 Toter | k.A. |

Stand:22.06.2026/bvfa-Erhebung Brände in sozialen Einrichtungen ab 2025

* Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit

| | | | | | |
|------------|-----------------------|----------------------------------|---|----------------------|------------------------|
| 16.03.2026 | Pflegeheim | Nürnberg (Bayern) | Feuer im Erdgeschoss, das von einer Mitarbeiterin gelöscht werden konnte. | 1 Leichtverletzte | k.A. |
| 15.03.2026 | Seniorenheim | Staaken (Berlin) | Kellerbrand mit verrauchten Rettungswegen im Gebäude. Zwei Menschen wurden über eine Drehleiter gerettet, zwei weitere durch das verrauchte Treppenhaus. | 3 Verletzte | k.A. |
| 14.03.2026 | Pflegeheim | Nürnberg (Bayern) | Küchenbrand durch vergessenes Essen. | 4 Leichtverletzte | "mehrere Tausend Euro" |
| 12.03.2026 | Pflegeheim | Chemnitz (Sachsen) | Zimmerbrand im 2. OG mit Räumung des Gebäudes. Passanten löschten den Brand mit einem Feuerlöscher vor Eintreffen der Feuerwehr, konnten den Tod des Bewohners aber nicht verhindern. | 1 Toter, 7 Verletzte | ca. 20.000 Euro |
| 11.03.2026 | Seniorenheim | Kaufbeuren (Bayern) | komplett verrauchte Wohnung durch angebranntes Essen. | keine | k.A. |
| 10.03.2026 | Pflegeheim | Schwenningen (Baden-Württemberg) | Zimmerbrand mit verrauchtem Flur. Der Bewohner wurde von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Das Personal hatte zuvor den Brand fast vollständig gelöscht. | 4 Leichtverletzte | k.A. |
| 09.03.2026 | Pflegeheim | Löningen (Niedersachsen) | Brennender Elektrischer Krankenfahrstuhl mit starker Rauchentwicklung. Das Gebäude wurde geräumt, 14 Bewohner mussten wegen Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. | 14 Verletzte | k.A. |
| 08.03.2026 | Flüchtlingsunterkunft | Olsberg (Nordrhein-Westfalen) | Balkonbrand durch Hantieren mit brennbaren Flüssigkeiten. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen auf das Gebäude. | keine | k.A. |
| 08.03.2026 | Pflegeheim | Nossen (Sachsen) | Küchenbrand im 1. OG. 15 Bewohner wurden in Sicherheit gebracht. | k.A. | k.A. |
| 06.03.2026 | Obdachlosenunterkunft | Uetze (Niedersachsen) | Brand in zwei Zimmern im EG. | 1 Schwerverletzter | ca. 100.000€ |
| 05.03.2026 | Flüchtlingsunterkunft | Kaufbeuren (Bayern) | Küchenbrand im 4. OG mit Ausbreitung in die Wohnung mit starker Rauchentwicklung. 40 Bewohner mussten evakuiert werden.. | keine | ca. 120.000€ |
| 04.03.2026 | Seniorenheim | Aurich (Niedersachsen) | Brennender Mülleimer in Bewohnerzimmer, der vom Personal auf den Balkon gebracht wurde. | 1 Verletzte | k.A. |
| 01.03.2026 | Seniorenheim | Husum (Schleswig-H;olstein) | Brand in einem Lagerraum mit Reinigungsmitteln. Das Gebäude wurde evakuiert, 18 Bewohner musste anderweitig untergebracht werden. | keine | k.A. |
| 28.02.2026 | Seniorenheim | Lünen (Nordrhein-Westfalen) | Zimmerbrand im EG, der das Stockwerk komplett verrauchte. Das Gebäude wegen des zügigen Eingreifens der Feuerwehr brauchte nicht evakuiert werden. | keine | k.A. |
| 27.02.2026 | Seniorenheim | Bad Hersfeld (Hessen) | Rauchentwicklung im 5. OG durch falsch bediente Mikrowelle. | keine | k.A. |
| 26.2.261 | Seniorenheim | Garmisch-Partenkirchen (Bayern) | Zimmerbrand im 2. OG. Obwohl die BMA früh ausgelöst hatte und Pflegekräfte die Bewohnerin aus dem Zimmer retteten, erlag sie später ihren schweren Verletzungen. | 1 Tote, 2 Verletzte | "mittel fünfstellig" |

Stand:22.06.2026/bvfa-Erhebung Brände in sozialen Einrichtungen ab 2025

* Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit

| | | | | | |
|------------|-------------------------|---|---|-----------------------------|------------------------|
| 22.02.2026 | Pflegeheim | Hannover (Niedersachsen) | Zimmerbrand. Das Personal dämmte den Brand mit Feuerlöschern ein und die Feuerwehr rettete den Bewohner. Update 1. März: der Bewohner erlag seinen schweren Verletzungen. | 1 Toter, 2 Verletzte | k.A. |
| 22.02.2026 | Obdachlosenunterkunft | Sülldorf (Hanburg) | Zimmerbrand unterhalb des Dachstuhls. | keine | k.A. |
| 20.02.2026 | Gemeinschaftsunterkunft | Ilshofen (Baden-Württemberg) | Küchenbrand durch Fahrlässigkeit mit starker Raumentwicklung. Die Bewohner konnten das Feuer löschen. Das Gebäude ist unbewohnbar. | 2 Verletzte | ca. 5.000€ |
| 18.02.2026 | Pflegeheim | Lübeck (Schleswig-Holstein) | Zimmerbrand nach Knallgeräuschen im Erdgeschoss. Die 84-jährige Bewohnerin konnte nur noch leblos aufgefunden werden. | 1 Tote | k.A. |
| 17.02.2026 | Pflegeheim | Eystrup (Niedersachsen) | Zimmerbrand. Das Pflegepersonal rettete eine bettlägrige Seniorin und löschte Glutnester. | keine | k.A. |
| 16.02.2026 | Seniorenheim | Reinickendorf (Berlin) | Kellerbrand mit Strom- und Heizungsausfall. | 1 Verletzter | k.A. |
| 15.02.2026 | Polizeiunterkunft | München (Bayern) | Zimmerbrand durch Selbstentzündung einer Powerbank. | 5 Verletzte | "mehrere Tausend Euro" |
| 15.02.2026 | Seniorenheim | Seehaupt (Bayern) | Zimmerbrand, für die Bewohnerin kam jede Hilfe zu spät. | 1 Tote, 2 Verletzte | ca. 20.000€ |
| 12.02.2026 | Gemeinschaftsunterkunft | Weißensee (Thüringen) | Zimmerbrand im 1. OG. | keine | ca. 25.000€ |
| 11.02.2026 | Pflegeheim | Blankenheim (Nordrhein-Westfalen) | Zimmerbrand. Pflegekräfte hörten den "Feuermelder" und löschten den Brand. Der im Rollstuhl sitzende Bewohner verstarb im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. | 1 Toter | k.A. |
| 07.02.2026 | Obdachlosenunterkunft | Rheda-Wiedenbrück (Nordrhein-Westfalen) | Brand mit stark verrauchtem Gebäude. | 5 Verletzte, 2 davon schwer | ca. 100.000€ |
| 03.02.2026 | Obdachlosenunterkunft | Berlin-Friedrichshain (Berlin) | Brand eines Baucontainers, der als Unterkunft von wohnungslosen Personen genutzt wurde | keine | k.A. |
| 01.02.2026 | Seniorenheim | Ratzeburg (Schleswig-Holstein) | Küchenbrand in einer Seniorenwohnung durch brennendes Plastik auf dem Herd. Eine "Hausdame" konnte die Bewohnerin retten und das Feuer löschen.. | 1 Schwerverletzte | k.A. |
| 31.01.2026 | Asylunterkunft | Rotenburg (Niedersachsen) | Brand von zwei Wohncontainern für Asylsuchende | keine | ca. 50.000 Euro |
| 30.01.2026 | Pflegeheim | Dahme (Brandenburg) | Brand in Restaurantküche unter Pflegeheim. Küchenutensilien gerieten in Brand. Evakuierung von Restaurantgästen und Pflegeheimbewohnern. | keine | k.A. |
| 25.01.2026 | Obdachlosenunterkunft | Siegen (Nordrhein-Westfalen) | Brand am Sonntagmittag im Eingangsbereich einer Einrichtung für Wohnungslose an der Sohlbacher Straße. 9 Personen evakuiert. | keine | k.A. |

Stand:22.06.2026/bvfa-Erhebung Brände in sozialen Einrichtungen ab 2025

* Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit

| | | | | | |
|------------|-------------------------|---|--|--|------------------|
| 27.01.2026 | Flüchtlingsunterkunft | Tecklenburg (Nordrhein-Westfalen) | Brand in kommunaler Wohneinrichtung. Bewohner versuchte mit Feuerlöscher zu löschen. Alle Bewohner umquartiert. | 1 Leichtverletzter | k.A. |
| 28.01.2026 | Obdachlosenunterkunft | Neu-Ulm (Bayern) | Brand im 2. Obergeschoss. Zimmer in Vollbrand, starke Rauchentwicklung. 8 Bewohner mussten umquartiert werden. | 1 Leichtverletzter | ca. 60.000 Euro |
| 25.01.2026 | Flüchtlingsunterkunft | Lüneburg (Niedersachsen) | Brand in Putzmittelraum im 2. OG. Bewohner hatten sich bereits selbst in Sicherheit gebracht. | keine | k.A. |
| 25.01.2026 | Seniorenheim | Fahrdorf (Schleswig-Holstein) | Küchenbrand durch Thermoskanne auf heißer Herdplatte. Feuer schnell gelöscht. | keine | k.A. |
| 23.01.2026 | Seniorenheim | Lamstedt (Niedersachsen) | Brand in Fäkalienspüle gegen 13:35 Uhr. Personal löschte Feuer vor Eintreffen der Feuerwehr. 55 Bewohner unverletzt. | keine | k.A. |
| 22.01.2026 | Seniorenheim | Steilshoop (Hamburg) | Vollbrand einer Erdgeschosswohnung. 32 Bewohner evakuiert, 6 Wohnungen unbewohnbar. 100 Feuerwehrkräfte im Einsatz. Ein 63-Jähriger wurde durch das Feuer so schwer verletzt, dass er reanimiert werden musste, ohne Erfolg. | 1 Toter, 1 Schwerverletzter, 5 Leichtverletzte | k.A. |
| 22.01.2026 | Seniorenheim | Abenberg (Bayern) | Wohnungsbrand. Mehrere Bewohner vorübergehend evakuiert. | 2 Leichtverletzte | ca. 100.000 Euro |
| 20.01.2026 | Pflegeheim | Freital (Sachsen) | Brand in Apartment gegen 19:55 Uhr. 87-jährige Bewohnerin lebensbedrohlich verletzt. Katze gerettet. | 1 Schwerverletzter, 4 Leichtverletzte | k.A. |
| 20.01.2026 | Flüchtlingsunterkunft | Stuttgart (Baden-Württemberg) | Dehnfugenbrand in ehemaliges Hotel gegen 16 Uhr. 250 Geflüchtete in Sporthallen evakuiert. Gebäude unbewohnbar. | keine | k.A. |
| 18.01.2026 | Obdachlosenunterkunft | Breisach (Baden-Württemberg) | Küchenbrand in Notunterkunft für Wohnungslose. Bewohner löschten Brand selbst. Starke Rauchentwicklung. | 2 Leichtverletzte | k:A. |
| 17.01.2026 | Seniorenheim | Bönen (Nordrhein-Westfalen) | Zimmerbrand . Ein 63-jähriger Bewohner schwer verletzt. Zwei Mitarbeiterinnen mit Rauchgasvergiftung. | 1 Schwerverletzter, 2 Leichtverletzte | k.A. |
| 16.01.2026 | Gemeinschaftsunterkunft | Hemsbach (Baden-Württemberg) | Zimmerbrand in Vollbrand gegen 12:10 Uhr. Zwei Personen über Drehleiter vom Balkon im 4. OG gerettet. | 1 Leichtverletzter | ca. 50.000 Euro |
| 15.01.2026 | Asylunterkunft | Schwandorf (Bayern) | Erdgeschoss gegen 10:10 Uhr in Vollbrand. Bewohner rechtzeitig evakuiert. Gebäude nicht mehr bewohnbar. | 3 Leichtverletzte | k.A. |
| 15.01.2026 | Flüchtlingsunterkunft | Freiburg-Betzenhausen (Baden-Württemberg) | Brand in Wohncontainer gegen 12:15 Uhr. Tatverdächtiger Bewohner in Untersuchungshaft. | keine | k.A. |
| 13.01.2026 | Seniorenheim | Datteln (Nordrhein-Westfalen) | Schwelbrand gegen 1:40 Uhr durch Kerze, Kunststoff entzündet. Zimmer stark verrauch, vorerst unbewohnbar. | 1 Verletzte | k.A. |

Stand:22.06.2026/bvfa-Erhebung Brände in sozialen Einrichtungen ab 2025

* Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit

| | | | | | |
|---|-----------------------|---|---|--|---------------------------------|
| 13.01.2026 | Pflegeheim | Hage (Niedersachsen) | Brand in Lagerraum im 1. OG. 11 Bewohner evakuiert. | 2 Leichtverletzte | "unterer fünfstelliger Bereich" |
| 12.01.2026 | Wohnunterkunft | Farmsen-Berne (Hamburg) | Brand im 5. Stock einer Wohnunterkunft am Montagabend. Schwangere Frau gerettet. 5. Stock vorerst unbewohnbar. | keine | k.A. |
| 11.01.2026 | Wohnunterkunft | Othmarschen (Hamburg) | Brand in Stromverteiler am Sonntagmorgen. Wohneinrichtung für junge Menschen evakuiert, weiterhin bewohnbar. | 1 Leichtverletzter | k.A. |
| 10.01.2026 | Obdachlosenunterkunft | Westheim/Marsberg (Nordrhein-Westfalen) | Zimmerbrand gegen 23:20 Uhr. Gegenstände auf Holzfußboden angezündet. Brand durch Bewohner und Löschgruppe vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. | keine | k.A. |
| 08.01.2026 | Obdachlosenunterkunft | Scheeßel (Niedersachsen) | Zimmerbrand im Obergeschoss. Starke Rauchentwicklung und Feuerschein an Gebäuderückseite. Gebäude anschließend unbewohnbar. | keine | k:a. |
| 07.01.2026 | Pflegeheim | Reeken (Nordrhein-Westfalen) | Brennender Schrenk in einem Flur des 2. OG. 16 Bewohner mussten gerettet werden. | keine | k.A. |
| 07.01.2026 | Betreutes Wohnen | Wörth (Rheinland-Pfalz) | Zimmerbrand im 3. Obergeschoss. | 4 Verletzte | k.A. |
| 04.01.2026 | Seniorenheim | Köln (Nordrhein-Westfalen) | Kellerbrand. Matratzen, Kartons, Kleidungsstücke in Kellerverschlag eines Lagerraums brannten. Starke Rauchentwicklung im Treppenraum, Aufzugsschacht und angrenzenden Bereichen. | 2 Verletzte | k.A. |
| 04.01.2026 | Arbeiterunterkunft | Neuenstein (Hessen) | Zimmerbrand im Erdgeschoss . Gebäude stark verraucht. Ein 38-jähriger Bewohner rettete 2 Personen aus dem brennenden Zimmer. Gebäude anschließend unbewohnbar | 3 Verletzte | ca. 15.000 € |
| 03.01.2026 | Flüchtlingsunterkunft | Neu Wulmstorf (Niedersachsen) | Brand an einer Tür. Starke Rauchentwicklung. Ca. 50 Bewohner mussten evakuiert werden. Unterkunft nach Brand unbewohnbar. | keine | k.A. |
| 01.01.2026 | Pflegeheim | Dresden (Sachsen) | Brand von Unrat und Laub in Lichtschacht, Rauch im Kellerbereich | keine | k.A. |
| Zusammenfassung für das laufende Jahr 2025 | | | Anzahl Brände: 232 | Anzahl Verletzte: 410 Anzahl Tote: 15 | |
| 28.12.2025 | Obdachlosenunterkunft | Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) | Brand im 2. OG der Notunterkunft 'Rote Blöcke', 11 Personen per Drehleiter und Fluchthauben gerettet | keine | k.A. |
| 28.12.2025 | Seniorenheim | Bad Bramstedt (Schleswig-Holstein) | Mülleimerbrand in Patientenzimmer, Pfleger löschten Brand selbst, Station evakuiert | keine | k.A. |
| 26.12.2025 | Seniorenheim | Uhlenhorst (Hamburg) | Zimmerbrand, von Anwesenden gelöscht bevor Feuerwehr eintraf | 2 Verletzte | k.A. |
| 25.12.2025 | Obdachlosenunterkunft | Hasselberg (Schleswig-Holstein) | Gebäude mit 5 Wohneinheiten komplett niedergebrannt, 1 Person aus brennender Wohnung befreit | 1 Verletzter | k.A. |
| 24.12.2025 | Pflegeheim | Bad Rehburg (Niedersachsen) | Zimmerbrand, Bewohner mussten Zimmer verlassen | keine | k.A. |
| 21.12.2025 | Asylunterkunft | Schney/Lichtenfels (Bayern) | Brand in Gemeinschaftsküche | k.A. | k.A. |

Stand:22.06.2026/bvfa-Erhebung Brände in sozialen Einrichtungen ab 2025

* Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit

| | | | | | |
|------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------|--------------------------|
| 20.12.2025 | Asylunterkunft | Lichtenfels (Bayern) | Küchenbrand im 1. OG. 40 Personen wurden von der Feuerwehr evakuiert. | 1 Verletzter | ca. 2.000€ |
| 18.12.2025 | Seniorenheim | Stuttgart (Baden-Württemberg) | Feuer an einem Herd. | k.A. | k.A. |
| 17.12.2025 | Seniorenheim | Köln (Nordrhein-Westfalen) | Verschlossene Wohnung im Vollbrand. Die mobilitätseingeschränkten Bewohnerinnen im Gefahrenbereich konnten horizontal verlegt werden. | 1 Verletzter | k.A. |
| 16.12.2025 | Flüchtlingsunterkunft | Bad Herrenalb (Baden-Württemberg) | Zimmerbrand, vermutlich durch Brandstiftung. | k.A. | k.A. |
| 16.12.2025 | Seniorenheim | Osnabrück (Niedersachsen) | Brennender Mülleimer durch weggeworfene Zigarettenkippe. | 1 Verletzter | k.A. |
| 13.12.2025 | Pflegeheim | Passau (Bayern) | Mülleimerbrand auf einer Toilette durch weggeworfene Kippe. | keine | keiner |
| 10.12.2025 | Asylunterkunft | Mettmann (Nordrhein-Westfalen) | Brand im Wäschekeller mit starker Verrauchung des Haupttreppenraumes. | 1 Verletzter | k.A. |
| 09.12.2025 | Obdachlosenunterkunft | Bad Pyrmont (Niedersachsen) | Zimmerbrand im Dachgeschoss, der den kompletten Dachstuhl zerstörte. Alle Bewohner konnten sich retten. | keine | ca. 100.000€ |
| 08.12.2025 | Flüchtlings- bzw. Asylunterkunft | Wangen im Allgäu (Baden-Württemberg) | Zimmerbrand, vermutlich durch Brandstiftung. Das Gebäude ist vorläufig unbewohnbar. | 1 Leichtverletzter | ca. 250.000 € |
| 07.12.2025 | Flüchtlingsunterkunft | Olpe (Nordrhein-Westfalen) | Zimmerbrand, bei Eintreffen der Feuerwehr nach sieben Minuten stand das Zimmer bereits im Vollbrand. 90 Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Die Etage ist vorerst unbewohnbar. | 1 Leichtverletzter | "sechsstellig" |
| 07.12.2025 | Seniorenheim | Gießen (Hessen) | Schwerer Zimmerbrand im 2. OG. Der Zimmerbewohner konnte nur noch tot geborgen werden. Ein Teil des Seniorenzentrums ist unbewohnbar. | 1 Toter, 7 Verletzte | 500.000 € |
| 07.12.2025 | Pflegeheim | Ganderkesee (Niedersachsen) | Schmelbrand in einer Gefriertruhe im Keller mit Brandgeruch im ganzen Gebäude.. | keine | k.A. |
| 07.12.2025 | Obdachlosenunterkunft | Wandsbek (Hamburg) | Brennende Matratze in einem der Zimmer. | 1 Schwerverletzter | k.A. |
| 04.12.2025 | Flüchtlingsunterkunft | Marburg (Hessen) | Zimmerbrand in dem ehemaligen Seniorenheim, das als Asylbewerberunterkunft genutzt wird. Das Gebäude wurde durch die Feuerwehr geräumt und belüftet. | keine | ca. 100.000€ |
| 04.12.2025 | Pflegeheim | Herrsching (Bayern) | Zimmerbrand im Erdgeschoss. | keine | "mindestens fünfstellig" |

Stand:22.06.2026/bvfa-Erhebung Brände in sozialen Einrichtungen ab 2025

* Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit

| | | | | | |
|------------|------------------------|------------------------------------|--|----------------------|------------------------|
| 04.12.2025 | Notunterkunft | Botrop (Nordrhein-Westfalen) | Zimmerbrand, ein Bewohner soll das Feuer gelegt haben; Mitarbeitende löschten die Flammen. | keine | k.A. |
| 02.12.2025 | Seniorenheim | Blieskastel (Saarland) | Brennender Rollator mit starker Rauchentwicklung. 14 teils bettlägerige Bewohner mussten evakuiert werden. | 9 Verletzte | k.A. |
| 27.11.2025 | Pflegeheim | Wunstorf (Niedersachsen) | Brand in einem WC im 1. OG, der sich in das Dachgeschoss ausgebreitet hatte. Feuerwehr und Pflegepersonal evakuierten alle 48 Bewohner. | 1 Verletzter | k.A. |
| 26.11.2025 | Pflegeheim | Schneeren (Rheinland-Pfalz) | Brand in einem WC im Obergeschoss, der sich in den Dachstuhl ausbreitete. Pflegepersonal und Feuerwehr evakuierten 43 Bewohner. | keine | k.A. |
| 25.11.2025 | Jugendhilfeunterkunft | Gütersloh (Nordrhein-Westfalen) | Nächtlicher Brand in einem Aufenthaltsraum mit Küche. Der Betreuer hatte die Jugendlichen vor Eintreffen der Feuerwehr evakuiert. | 1 Verletzter | ca. 100.000€ |
| 23.11.2025 | Seniorenheim | Grevenbroich (Nordrhein-Westfalen) | Patientenzimmer stand in Vollbrand. Die Feuerwehr rettete eine Pflegekraft aus dem Flur, die sich um einen Bewohner kümmerte. | 4 Verletzte | k.A. |
| 22.11.2025 | Pflegeheim | Plauen (Sachsen) | Zimmerbrand mit starker Rauchentwicklung. Für den Bewohner des Brandzimmers kam jede Hilfe zu spät, obwohl die Feuerwehr den Brand schnell löschen konnte. | 1 Toter, 6 Verletzte | k.A. |
| 22.11.2025 | Asylunterkunft | Seubersdorf (Bayern) | Brand in einer Küche der Unterkunft im Erdgeschoss. | 1 Verletzter | "niedrig sechsstellig" |
| 21.11.2025 | Pflegeheim | Langenaltheim (Bayern) | Mülleimerbrand in einem Patientenzimmer. Die Bewohnerin hat eine glimmende Zigarettenkippe hingeworfen. | 1 Verletzte | k.A. |
| 21.11.2025 | Seniorenheim | Landshut (Bayern) | Schmorbrand ean einer Elektroverteilung im Keller. | keine | k.A. |
| 20.11.2025 | Asylunterkunft | Feldkirchen (Bayern) | Küchenbrand im 1. OG mit starker Rauchentwicklung. Die Bewohner hatten den Brand bei Eintreffen der Feuerwehr bereits gelöscht. | 1 Verletzter | k.A. |
| 14.11.2025 | Seniorenheim | Dinslaken (Nordrhein-Westfalen) | Schwelbrand in einem Fernseher in einem Bewohnerzimmer. Pflegekräfte evakuierten den Bereich und löschten das Feuer mit einem Feuerlöscher. | keine | k.A. |
| 14.11.2025 | Obdachlosenunterkunft | Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) | Explosion in der Unterkunft, vermutlich durch eine Verpuffung. | 1 Leichtverletzter | k.A. |
| 13.11.2025 | Geflüchtetenunterkunft | Kornwestheim (Baden-Württemberg) | Brand in einer der beiden Containeranlagen für Geflüchtete und Obdachlose, die nun unbewohnbar ist. | keine | k.A. |
| 13.11.2025 | Flüchtlingsunterkunft | Jesteburg (Niedersachsen) | Zimmerbrand in dem ehemaligen Hotel. Die Feuerwehr konnte alle 16 Personen aus dem Gebäude retten. | 1 Leichtverletzter | ca. 100.000€ |

Stand:22.06.2026/bvfa-Erhebung Brände in sozialen Einrichtungen ab 2025

* Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit

| | | | | | |
|------------|-----------------------|--------------------------------|--|------------------------------|------------------------|
| 09.11.2025 | Seniorenheim | Linnich (Nordrhein-Westfalen) | Küchenbrand. Ein Bewohner konnte von der Feuerwehr aus dem Brandraum gerettet werden. | keine | k.A. |
| 07.11.2025 | Pflegeheim | Billstedt (Hamburg) | Zimmerbrand im 3. OG. Eine Person aus dem Brandraum konnte mit Drehleiter und Fluchthaube gerettet werden. Update 16.11.: Der 78-jährige Bewohner erlag seinen schweren Verletzungen. | 1 Toter, 1 Schwerverletzter | k.A. |
| 07.11.2025 | Seniorenheim | Rhön-Grabfeld (Bayern) | Brand in einem Trockenraum im Keller mit starker Rauchentwicklung. 50 Bewohner mussten ihre Zimmer verlassen. | 1 Verletzte | "niedrig sechsstellig" |
| 06.11.2025 | Pflegeheim | Celle (Niedersachsen) | Brand in einem Bewohnerzimmer, der vom Personal gelöscht werden konnte. Drei Mitarbeitende mussten rettungsdienstlich versorgt werden. | 3 Verletzte | k.A. |
| 05.11.2025 | Obdachlosenunterkunft | Friedrichshain (Berlin) | Feuer in der Unterkunft auf insgesamt 20 Quadratmetern. | 1 Leichtverletzter | k.A. |
| 31.10.2025 | Pflegeheim | Hamel (Niedersachsen) | Brennendes Möbelstück in einem Patientenzimmer mit starker Rauchentwicklung. Einer der beiden Bewohner wurde von der Feuerwehr gerettet. | 1 Verletzter | ca. 15.000€ |
| 29.10.2025 | Pflegeheim | Bremen (Bremen) | Kellerbrand in der Einrichtung, die deshalb teilweise evakuiert werden musste. | keine | k.A. |
| 28.10.2025 | Seniorenheim | Taufkirchen (Bayern) | Zimmerbrand mit starker Rauchentwicklung in die betroffene Etage. Ein Pfleger konnte den >Brand mit einem Feuerlöscher löschen. | 4 Verletzte | k.A. |
| 25.10.2025 | Betreutes Wohnen | Bochum (Nordrhein-Westfalen) | Zimmerbrand in einem der Bewohnerzimmer. | 2 Leichtverletzte | k.A. |
| 24.10.2025 | Pflegeheim | Plauen (Sachsen) | Bei einem Terrassenbrand wurde ein Bewohner schwer verletzt und erlag wenig später im Krankenhaus seinen Verletzungen. | 1 Toter | k.A. |
| 23.10.2025 | Seniorenheim | Freiburg (Baden-Württemberg) | Zimmerbrand in einem der Bewohnerzimmer. | 1 Verletzter | k.A. |
| 18.10.2025 | Studierendenwohnheim | Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) | Wohnungsbrand im 1. Stock. Die Feuerwehr rettete einen Bewohner aus der Brandwohnung. | 2 Verletzte | k.A. |
| 18.10.2025 | Flüchtlingsunterkunft | Lindau (Bayern) | Küchenbrand im 1. OG, dass bei Eintreffen der Feuerwehr bereits in Flammen stand. Drei Bewohner mussten mit Drehleitern vom Balkon gerettet werden. Nachbarn hatten den Rauch bemerkt. | 1 Leichtverletzter | "niedrig sechsstellig" |
| 17.10.2025 | Flüchtlingsunterkunft | Heeslingen (Niedersachsen) | Brand in einer Küche im 1. OG. | 1 Leichtverletzter | k.A. |
| 16.10.2025 | Pflegeheim | Waltershausen (Thüringen) | Rauchentwicklung in einer Wohneinheit. Die Einrichtung wurde evakuiert. | 1 Schwer-, 3 Leichtverletzte | k.A. |

Stand:22.06.2026/bvfa-Erhebung Brände in sozialen Einrichtungen ab 2025

* Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|
| 15.10.2025 | Flüchtlingsunterkunft | Hamburg (Hamburg) | Brennender Fallschutz im Keller des Treppenhauses, der vom Sicherheitspersonal gelöscht werden konnte. | 4 Verletzte | k.A. |
| 14.10.2025 | Seniorenheim | Osterdeich (Bremen) | Brand im 2. Stock mit starker Rauchentwicklung. | 2 Verletzte | k.A. |
| 12.10.2025 | Seniorenheim | Gersthofen (Bayern) | Brennendes Bett in einem Bewohnerzimmer. | 4 Leichtverletzte | "niedrig fünfstellig" |
| 11.10.2025 | Obdachlosenunterkunft | Kreuzberg (Berlin) | Bei einem Kellerbrand in der Unterkunft ist ein Mann im verreckten Keller trotz Reanimation im Krankenhaus verstorben. Zeugen hatten den Brand bemerkt und die Feuerwehr gerufen. | 1 Toter | k.A. |
| 08.10.2025 | Seniorenheim | Rellingen (Schleswig-Holstein) | Zimmerbrand mit starker Verrauchung des betroffenen 1. OG. Das Feuer konnte durch das Personal mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. | 6 Leichtverletzte | k.A. |
| 07.10.2025 | Seniorenheim | Schenefeld (Niedersachsen) | Küchenbrand. | keine | k.A. |
| 07.10.2025 | Obdachlosenunterkunft | Lohmar (Nordrhein-Westfalen) | Küchenbrand durch angebranntes Essen. 40 personen mussten evakuiert werden. | 1 Verletzte | k.A. |
| 06.10.2025 | Seniorenheim | Waltrop (Nordrhein-Westfalen) | Zimmerbrand im Dachgeschoss der Einrichtung mit starker Rauchentwicklung. Mehrere teils pflegebedürftige Bewohner mussten gerettet werden. | 1 Schwer, mehrere Leichtverletzte | ca. 50.000€ |
| 05.10.2025 | Sozialtherapeutisches Wohnheim | Grimma (Sachsen) | Brand in einem Zimmer der Wohnstätte. | 3 Verletzte | k.A. |
| 05.10.2025 | Seniorenheim | Mettmann (Nordrhein-Westfalen) | Brand im Schwesternzimmer, der durch das entschlossen handelnde Personal mit Wasser gelöscht werden konnte. | keine | k.A. |
| 29.09.2025 | Obdachlosenunterkunft | Ebersberg (Bayern) | Vollbrand eines Zimmers im Erdgeschoss mit starker Verrauchung des Gebäudes. Drei Bewohner mussten mit einer Drehleiter vom Dach gerettet werden. Das Gebäude ist aktuell unbewohnbar. | 1 Schwerst-, 3 Verletzte | "siebenstellig" |
| 28.09.2025 | Seniorenheim | St. Wendel (Saarland) | Brennende Küche im 1. Stock des Seniorenwohn-parks. | 3 Verletzte | k.A. |
| 25.09.2025 | Pflegeheim | Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen) | Patientenzimmer im Erdgeschoss im Vollbrand. Der Bewohner konnte nur noch tot geborgen werden. | 1 Toter | k.A. |
| 21.09.2025 | Flüchtlingsunterkunft | Konz (Rheinland-Pfalz) | Brennender Sperrmüll hinter dem Haus ließ Fenster bersten. Dichter Rauch zog durch das Gebäude. | 1 Verletzter | k.A. |
| 20.09.2025 | Seniorenheim | Biberach (Baden-Württemberg) | Küchenbrand durch auf dem Herd vergessenes Essen mit starker Rauchentwicklung. | 1 Leichtverletzte | ca. 150.000€ |
| 20.09.2025 | Seniorenheim | Brambauer (Nordrhein-Westfalen) | Brennendes Mobiliar in einem Flur im 1. Stock. | 4 Verletzte | k.A. |

Stand:22.06.2026/bvfa-Erhebung Brände in sozialen Einrichtungen ab 2025

* Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit

| | | | | | |
|------------|-------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|
| 14.09.2025 | Seniorenheim | Herne (Nordrhein-Westfalen) | Entstehungsbrand in einer Küche mit beträchtlicher Rauchentwicklung. | keine | k.A. |
| 13.09.2025 | Behindertenunterkunft | Annaberg (Sachsen) | Zimmerbrand im 1. Stock. Drei Menschen mussten über Drehleitern gerettet werden, darunter zwei Rollstuhlfahrer. | keine | k.A. |
| 07.09.2025 | Seniorenheim | Surheim (Bayern) | Brand auf einer Besuchertoilette. | keine | ca. 10.000€ |
| 06.09.2025 | Asylunterkunft | Altötting (Bayern) | Kellerbrand mit Verrauchung des gesamten Gebäudes. | 3 Verletzte | "niedrig sechstellig" |
| 05.09.2025 | Gemeinschaftsunterkunft | Delmenhorst (Niedersachsen) | Schmorbrand im Keller der Einrichtung. 91 Bewohner mussten evakuiert werden. | keine | k.A. |
| 04.09.2025 | Pflegeheim | Neumünster (Schleswig-Holstein) | In Brand geratenes tragbares Sauerstoffgerät. | 2 Verletzte | k.A. |
| 04.09.2025 | Seniorenheim | Herne (Nordrhein-Westfalen) | Brennendes Mobiliar in einem Bewohnerzimmer. | 1 Verletzter | k.A. |
| 01.09.2025 | Seniorenheim | Besigheim (Baden-Württemberg) | Küchenbrand durch defektes Elektrogerät. Zwei Senioren mussten über eine Drehleiter gerettet werden. | 3 Verletzte | ca. 100.000€ |
| 31.08.2025 | Obdachlosenunterkunft | München (Bayern) | Brennende Matratze in einem der Zimmer der mehrstöckigen Einrichtung. | keine | "mehrere 10.000€" |
| 30.08.2025 | Pflegeheim | Königswartha (Sachsen) | Brennender Einkaufstrolley im Flur. | keine | k.A. |
| 30.08.2025 | Pflegeheim | Lank (Nordrhein-Westfalen) | Brand eines Sauerstoffgerätes durch verbotenes Rauchen. Das Pflegepersonal konnte den Brand löschen. | 1 Verletzte | k.A. |
| 24.08.2025 | Seniorenheim | Norderney (Niedersachsen) | Zimmerbrand mit starker Rauchentwicklung im Obergeschoss. Die Bewohner mussten teils mit Drehleitern gerettet werden. | keine | k.A. |
| 24.08.2025 | Geflüchtetenunterkunft | Speyer (Rheinland-Pfalz) | Zimmerbrand, der schwerverletzte Bewohner konnte vom Sicherheitsdienst gerettet werden. | 1 Schwer, 5 Leichtverletzte | k.A. |
| 23.08.2025 | Pflegeheim | Celle (Niedersachsen) | Brennender Wasserkocher in einem Bewohnerzimmer, der vom Personal gelöscht werden konnte. | keine | k.A. |
| 18.08.2025 | Obdachlosenunterkunft | Mettmann (Nordrhein-Westfalen) | Brand eines Bewohnerzimmers im 1. OG mit starker Rauchentwicklung. | keine | k.A. |

Stand:22.06.2026/bvfa-Erhebung Brände in sozialen Einrichtungen ab 2025

* Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit

| | | | | | |
|------------|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|--------------|
| 17.08.2025 | Geflüchtetenunterkunft | Horb (Baden-Württemberg) | Zimmer im Vollbrand im 1. Stock mit starker Rauchentwicklung. Das Gebäude ist vorerst nicht mehr bewohnbar. | 4 Verletzte | ca. 200.000€ |
| 14.08.2025 | Seniorenheim | Ansbach (Bayern) | Schmorbrand eines Kabels im Keller. | keine | k.A. |
| 09.08.2025 | Flüchtlingsunterkunft | Döbeln (Sachsen) | Brand eines Sofas in einem der Räume der Unterkunft. | k.A. | k.A. |
| 08.08.2025 | Betreutes Wohnen | Charlottenburg (Berlin) | Vollbrand einer Wohnung im 6. Stock des siebengeschossigen Gebäudes. Ein Brandüberschlag über den Balkon konnte verhindert werden. | 3 Schwer-, 4 Leichtverletzte | k.A. |
| 07.08.2025 | Pflegeheim | Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen) | Zimmerbrand im 5. OG. Dank anlagentechnischer Brandschutzeinrichtungen konnte eine Ausbreitung in andere Geschosse verhindert werden. Dank des vorbildlichen Einsatzes des Personals waren alle betroffenen Bewohner bei Eintreffen der Feuerwehr bereits in sicheren Bereichen. | keine | k.A. |
| 03.08.2025 | Pflegeheim | Quedlinburg (Sachsen-Anhalt) | Brennender Hauptstromverteiler im Keller. Wegen des Feuers und des Stromausfalls mussten 48 Bewohner teils mit Drehleitern gerettet werden. | keine | k.A. |
| 31.07.2025 | Flüchtlingsunterkunft | Hohenfelde (Hamburg) | Brennendes Mobiliar im 1. Stock der Containerunterkunft. | 2 Verletzte | k.A. |
| 27.07.2025 | Seniorenheim | Bedburg-Hau (Nordrhein-Westfalen) | Brand in einem Patientenzimmer. | 2 Verletzte | k.A. |
| 27.07.2025 | Pflegeheim | Pforzheim (Baden-Württemberg) | Brennendes Fahrzeug in der Tiefgarage unter der Einrichtung. Das Eindringen von Flammen und Rauch in das Gebäude konnten verhindert werden. | keine | k.A. |
| 27.07.2025 | Betreutes Wohnen | Weinheim (Hessen) | Brennende Mikrowelle in einer der Wohnungen. | 2 Verletzte | <1.000€ |
| 24.07.2025 | Pflegeheim | Herdecke (Nordrhein-Westfalen) | Erneuter Brand in der Einrichtung in einem Patientenzimmer im 1. Stock mit Verrauchung der gesamten Station. | 5 Verletzte | k.A. |
| 24.07.2025 | Pflegeheim | Lensahn (Schleswig-Holstein) | Brennende Lichterkette in einem Zimmer im Erdgeschoss. Pflegekräfte konnten das Feuer mit einem Pulverlöschgerät eindämmen. | 5 Verletzte | k.A. |
| 23.07.2025 | Obdachlosenunterkunft | Neustadt (Schleswig-Holstein) | Brand in einem Bewohnerzimmer. | 1 Verletzter | k.A. |
| 23.07.2025 | Pflegeheim | Celle (Niedersachsen) | Entstehungsbrand in einem Bewohnerzimmer. Das Personal konnte den Bewohner und die betroffene Station räumen. | keine | k.A. |
| 21.07.2025 | Pflegeheim | Herdecke (Nordrhein-Westfalen) | Brand in einem Patientenzimmer im 2. Stock. Pflegekräfte konnten den Bewohner retten. | 2 Verletzte | k.A. |

Stand:22.06.2026/bvfa-Erhebung Brände in sozialen Einrichtungen ab 2025

* Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit

| | | | | | |
|------------|-------------------------|------------------------------------|---|---------------------------------|--------------|
| 20.07.2025 | Seniorenheim | Essen (Nordrhein-Westfalen) | Brennendes Sauerstoffgerät, vermutlich durch technischen Defekt. | 1 Verletzte | k.A. |
| 19.07.2025 | Seniorenheim | Grevenbroich (Nordrhein-Westfalen) | Brand in einer Wohnungseinheit im Erdgeschoss. | 2 Verletzte | k.A. |
| 17.07.2025 | Seniorenheim | Memmelsdorf (Bayern) | Küchenbrand mit Verpuffung. Das Feuer konnte von Mitarbeitenden mit einem Pulverlöscher gelöscht werden. | keine | ca. 15.000€ |
| 17.07.2025 | Wohnheim | Landau (Rheinland-Pfalz) | Brand in einer Teeküche im 6. Stock der Einrichtung, die neben einem Krankenhaus liegt. | keine | ca. 20.000€ |
| 16.07.2025 | Seniorenheim | Eißendorf (Hamburg) | Durch Rauchen am Sauerstoffgerät kam es zu einer Verpuffung. Eine Mitarbeiterin übergoss den Mann geistesgegenwärtig mit Wasser. | 1 Schwerverletzter | k.A. |
| 11.07.2025 | Unterkunft | Leonberg (Baden-Württemberg) | Vollbrand eines Containers in der Unterkunft für sozial schwache Menschen. Bei den Löscharbeiten findet die Feuerwehr einen Toten, vermutlich den Bewohner. | 1 Toter | k.A. |
| 11.07.2025 | Unterkunft | Viernheim (Hessen) | Feuer im Erdgeschoss der Einrichtung | 1 Leichtverletzter | k.A. |
| 08.07.2025 | Seniorenheim | Telgte (Nordrhein-Westfalen) | Eine der Wohnungen stand im Vollbrand. Die obere Etage ist zur Zeit unbewohnbar. Ursache war vermutlich ein Fön. | 3 Verletzte, 1 lebensgefährlich | ca. 400.000€ |
| 07.07.2025 | Wohnheim | Neukölln (Berlin) | Brand in einem Bewohnerzimmer im 2. OG mit Rauchentwicklung in das betroffene Stockwerk. Drei Bewohner mussten von der Feuerwehr gerettet werden, einer mit einer Fluchthaube. | keine | k.A. |
| 05.07.2025 | Seniorenheim | Neu-Ulm (Bayern) | Ein brennender Karton in der Tiefgarage wurde bereits vom Personal gelöscht. | keine | k.A. |
| 05.07.2025 | Seniorenheim | Lingen (Nordrhein-Westfalen) | Schwelbrand im Maschinenraum des Aufzugs. | keine | k.A. |
| 03.07.2025 | Pflegeheim | Bad Homburg (Hessen) | Kabelbrand in der Lüftungsanlage in einer Decke. 36 Bewohner mussten von Personal und Feuerwehr über Treppen evakuiert werden. | 4 Verletzte | k.A. |
| 03.07.2025 | Wohnungslosenunterkunft | Bastheim (Bayern) | Brand eines Abfalleimers in einer Toilette. Mehrere Bewohner mussten von der Feuerwehr evakuiert werden. | 1 Verletzter | ca. 50.000€ |
| 29.06.2025 | Seniorenheim | Krefeld (Nordrhein-Westfalen) | Brennendes Sauerstoffgerät in einem Patientenzimmer. Das Personal brachte die Bewohnerin in Sicherheit, die Feuerwehr entfernte das Sauerstoffgerät aus dem Zimmer und löschte. | keine | k.A. |
| 25.06.2025 | Seniorenheim | Kleve (Nordrhein-Westfalen) | Brand in einem Lagerraum für Textilien im 1. OG. Räumung des Gebäudes durch Feuerwehr und Polizei. | 16 Verletzte | k.A. |

Stand:22.06.2026/bvfa-Erhebung Brände in sozialen Einrichtungen ab 2025

* Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit

| | | | | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------|
| 24.06.2025 | Pflegeheim | Kattenesch (Bremen) | Brand in einem Patientenzimmer. Die Feuerwehr rettete 26 Menschen aus dem Gebäude. | 1 Schwerverletzter | "erheblich" |
| 24.06.2025 | Geflüchtetenunterkunft | Volksdorf (Hamburg) | Brand in einem der Gebäude auf dem Gelände | keine | k.A. |
| 22.06.2025 | Geflüchtetenunterkunft | Seeheim-Jugenheim (Hessen) | Brand in einer Küche. | 1 Verletzter | "mittel sechsstellig>" |
| 21.06.2025 | Pflegeheim | Kempten (Bayern) | Rauchentwicklung im Müllraum. Das Pflegepersonal verhinderte einen offenen Brand. | keine | k.A. |
| 19.06.2025 | Seniorenheim | Herne (Nordrhein-Westfalen) | Brennendes Handtuch im Bad einer Wohnung, der von einer Pflegekraft mit einem Feuerlöscher gelöscht werden konnte. | 1 Verletzter | k.A. |
| 17.06.2025 | Asylunterkunft | Xanten (Nordrhein-Westfalen) | Ein Bewohnerzimmer stand bei Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand. | keine | k.A. |
| 16.06.2025 | Gemeinschaftsunterkunft | Stuttgart (Baden-Württemberg) | Zimmerbrand mit Rauchentwicklung. | keine | k.A. |
| 13.06.2025 | Seniorenheim | Wiesbaden (Hessen) | Brand mehrerer Räume im Keller mit verrauchtem Treppenhaus. Wegen erhöhter CO-Werte mussten Teile des Gebäudes geräumt werden. | keine | k.A. |
| 12.06.2025 | Pflegeheim | Münster (Nordrhein-Westfalen) | Zimmerbrand. Der Bewohner konnte vom Pflegepersonal aus dem Zimmer gerettet werden. | 1 Verletzter | k.A. |
| 11.06.2025 | Pflegeheim | Herzogenrath (Nordrhein-Westfalen) | Verpuffung und Zimmerbrand durch unsachgemäßes Rauchen am Sauerstoffgerät. Der Bewohner konnte gerade noch von zwei Pflegerinnen aus dem brennenden Zimmer gerettet werden. | 1 Verletzter | k.A. |
| 11.06.2025 | Betreutes Wohnen | Weisenheim am Sand (Rheinland-Pfalz) | Zimmerbrand im Dachgeschoss der Wohngruppe für psychisch Erkrankte, der sich auf das ganze DG ausbreitete. Der Brand wurde vermutlich durch einen Bewohner gelegt. | 6 Verletzte, davon 4 Feuerwehrleute | ca. 200.000€ |
| 10.06.2025 | Seniorenheim | Frankfurt Oder (Brandenburg) | In einer Hausunterführung brannten zwei Müllcontainer, Rauch zog in das Gebäude der Seniorenresidenz. | 2 Verletzte | ca. 200.000€ |
| 07.06.2025 | Seniorenheim | Frankfurt Oder (Brandenburg) | Brennende Mülltonnen in einer Unterführung richteten in den Wohnungen darüber einen hohen Schaden an. | 2 Verletzte | ca. 200.000€ |
| 04.06.2025 | Förderschule für Gehörlose | Essen (Nordrhein-Westfalen) | Brand im Keller mit Rauchausbreitung in das Gebäude. Dank Alarmierungseinrichtungen nach den 2-Sinne-Prinzip konnten alle rechtzeitig gewarnt werden. | keine | k.A. |
| 04.06.2025 | Pflegeheim | Schwandorf (Bayern) | Schmorbrand in einer Teeküche durch auf dem Herd abgestelltes Plastik. | 4 Verletzte | k.A. |
| 03.06.2025 | Unterkunft | Wangen (Bayern) | Feuer beim Kochen, dass sich bis in den Dachstuhl swa Reihenhauses ausbreitete. | 4 Verletzte | "niedrig sechsstellig" |
| 01.06.2025 | Pflegeheim | Bruessow (Brandenburg) | Feuer in einem Schaltkasten, der betroffene Bereich des Betreuten Wohnens musste geräumt werden. | keine | k.A. |

Stand:22.06.2026/bvfa-Erhebung Brände in sozialen Einrichtungen ab 2025

* Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit

| | | | | | |
|------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|
| 31.05.2025 | Seniorenheim | Püttlingen (Saarland) | Zimmerbrand durch unsachgemäßes Rauchen eines 80-jährigen Bewohners. | 1 Verletzter | "hoch" |
| 30.05.2025 | Pflegeheim | Wuppertal (Nordrhein-Westfalen) | Zimmerbrand durch unsachgemäßes Rauchen, den eine Pflegekraft vor Eintreffen der Feuerwehr löschen konnte. Der Bewohner musste schwerverletzt in eine Spezialklinik geflogen werden. | 1 Schwerverletzter | k.A. |
| 30.05.2025 | Seniorenheim | Pfaffenhofen (Bayern) | Zimmerbrand durch vergessene Plastikbox auf Herd. Das Personal konnte den Brand eindämmen und den Gebäudeflügel räumen. | keine | k.A. |
| 28.05.2025 | Asylunterkunft | Wriezen (Brandenburg) | Brand in der Unterkunft. | 11 Verletzte | k.A. |
| 27.05.2025 | Pflegeheim | Rotenburg (Niedersachsen) | Zimmerbrand wegen Gegenstand auf Herd im Betreuten Wohnen der Einrichtung. | 1 Leichtverletzte | k.A. |
| 28.05.2025 | Flüchtlingsunterkunft | Winterhude (Hamburg) | Brand in einer Toilette im 1. OG der Unterkunft am Überseeering. | 3 Leichtverletzte | k.A. |
| 19.05.2025 | Betreutes Wohnen | Mitte (Berlin) | Schwelbrand im Aufenthaltsraum der betreuten Wohngemeinschaft im Erdgeschoss, vermutlich durch fahrlässige Brandstiftung. Zwei Bewohner konnten nur noch tot geborgen werden. | 2 Tote, 3 Verletzte | k.A. |
| 18.05.2025 | Seniorenheim | Reutlingen (Baden-Württemberg) | Zimmerbrand, der sich jedoch nicht auf das Gebäude ausbreitete. Die Feuerwehr rettete die 89-jährige Bewohnerin aus dem Brandraum. | 1 Schwer-, 1 Leichtverletzter | "mehrere 10.000€" |
| 16.05.2025 | Geflüchtetenunterkunft | Winterhude (Hamburg) | Brand in einem Duschcontainer, vermutlich durch einen technischen Defekt.. | 1 Leichtverletzter | k.A. |
| 16.05.2025 | Seniorenheim | Franfurt am Main (Hessen) | Balkonbrand an einem Nebengebäude, der sich rasend schnell über das hölzerne Dach ausbreitete. Alle Bewohner konnten sich selbst ins Frei retten. | keine | k.A. |
| 09.05.2025 | Seniorenheim | Rahlstedt (Hamburg) | In einem Vorraum der Kantine brannte ein Müllcontainer, giftiger Rauch breitete sich im Gebäude aus. | 9 Verletzte | k.A. |
| 08.05.2025 | Wohnheim | Braunschweig (Niedersachsen) | Balkonbrand, der von der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Ein Übergreifen in das Innere des Gebäudes wurde verhindert. | keine | ca. 10.000€ |
| 07.05.2025 | Seniorenheim | Godshorn (Niedersachsen) | Brennendes Bett in einem Patientenzimmer, die Etage wurde vor dem Feuerwehreinsatz geräumt. Bereits am Vortag gab es ein Feuer, das das Personal löschen konnte. | keine | k.A. |
| 06.05.2025 | Seniorenheim | Essen (Nordrhein-Westfalen) | Qualmender Wäschetrockner im Keller, beim Öffnen des Gerätes draußen durch die Feuerwehr kam es zu einer großen Stichflamme. | keine | k.A. |
| 06.05.2025 | Wohnheim | Hettstedt (Sachsen-Anhalt) | In Flammen stehender Sperrmüll in den Kellern zweier unterschiedlicher Eingänge. In dem Haus wohnen minderjährige Flüchtlinge und Familien. | keine | k.A. |
| 04.05.2025 | Seniorenheim | Ankum (Niedersachsen) | Explosion mit anschließendem Feuer in einem Badezimmer. | keine | k.A. |

Stand:22.06.2026/bvfa-Erhebung Brände in sozialen Einrichtungen ab 2025

* Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit

| | | | | | |
|------------|-------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| 04.05.2024 | Pflegeheim | Kiel (Schleswig-Holstein) | Brand zwischen Erdgeschoss und Garage. | keine | k.A. |
| 04.05.2025 | Pflegeheim | Handewitt (Schleswig-Holstein) | Brand in einem Verteilerkasten der Wäscherei. | k.A. | k.A. |
| 04.05.2025 | Pflegeheim | Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern) | Matratzenbrand durch Einschlafen mit brennender Zigarette. | 2 Verletzte | k:A. |
| 29.04.2025 | Seniorenheim | Rottach-Egern (Bayern) | Wohnungsbrand im Erdgeschoss. | 3 Verletzte | "mittel sechsstellig" |
| 26.04.2025 | Pflegeheim | Dortmund (Nordrhein-Westfalen) | Brennender Kleiderschrank in einem Bewohnerzimmer. Das Personal konnte das Feuer eingrenzen. Durch offene Türen und Fenster breitete sich Rauch im gesamten Gebäude aus. | 7 Verletzte | k.A. |
| 26.04.2025 | Wohnungslosenunterkunft | Treysa (Hessen) | Brand in einem Anbau des dreistöckigen Wohnhauses. | 4 Verletzte | k.A. |
| 30.04.2025 | Seniorenheim | Bielefeld (Nordrhein-Westfalen) | Zimmerbrand in einem Anbau. Der Bewohner erlag später seinen Verletzungen. | 1 Toter, 5 Verletzte | k.A. |
| 27.04.2025 | Wohnunterkunft | Langenhorn (Hamburg) | Brand im Dachbereich der Containerunterkunft. | 8 Verletzte | k.A. |
| 20.04.2025 | Studentenwohnheim | Bayreuth (Bayern) | Zimmerbrand im EG des viergeschossigen Gebäudes. Der Zimmerbewohner musste von den Rettungskräften reanimiert werden. Rauchschutztüren verhinderten eine Rauchausbreitung in andere Gebäudeteile. Update 27.4.: Der 23-jährige Student erlag seinen Verletzungen. | 1 Toter, 2 Leichtverletzte | ca. 40.000€ |
| 19.04.2025 | Wohnheim | München (Bayern) | Küchenbrand im 4. OG mit Verrauchung des 3. und 4. OGs. | 1 Verletzter | ca. 10.000€ |
| 19.04.2025 | Pflegeheim | Alpen (Nordrhein-Westfalen) | Brennender Mülleimer, der durch das Personal gelöscht werden konnte. | 1 Verletzter | k.A. |
| 18.04.2025 | Flüchtlingsunterkunft | Niendorf (Hamburg) | Brand im 2. Stock der Containerunterkunft. Die Wohneinheit brannte komplett aus. | 3 Verletzte | k.A. |
| 18.04.2025 | Flüchtlingsunterkunft | Flensburg (Schleswig-Holstein) | Brand in der Unterkunft, die komplett geräumt wurde. | 5 Verletzte | k.A. |
| 18.04.2025 | Sozialunterkunft | Bad Orb (Hessen) | Rauchentwicklung durch brennende Kleidung. | 3 Verletzte | k.A. |
| 16.04.2025 | Seniorenheim | Frankfurt am Main (Hessen) | Zimmerbrand im 3. OG, der sich bereits über die Fassade auf das Dachgeschoss ausgebreitet hatte. Handwerker hatten den Brand gemeldet und bereits mit der Evakuierung begonnen. | 1 Verletzter | k.A. |
| 16.04.2025 | Seniorenheim | Hardegsen (Niedersachsen) | Brand in einem unbewohnten Zimmer. Rauch breitete sich über den Flur aus. Das Pflegepersonal konnte den Abschnitt vor Eintreffen der Feuerwehr räumen. | keine | ca. 10,000€ |

Stand:22.06.2026/bvfa-Erhebung Brände in sozialen Einrichtungen ab 2025

* Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit

| | | | | | |
|------------|-------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|
| 16.04.2025 | Pflegeheim | Rüdesheim (Hessen) | Brand in einem Arbeitsraum. Brandschutztüren verhinderten eine Rauchausbreitung. Das Personal konnte das Gebäude räumen. | 7 Leichtverletzte | k.A. |
| 14.04.2025 | Seniorenheim | Altusried (Bayern) | Küchenbrand in einer der Wohnungen. Der Bewohner wurde schwer verletzt. | 7 Verletzte | k.A. |
| 13.04.2025 | Seniorenheim | Prenzlauer Berg (Berlin) | Brand eines Technikgerätes in einem Badezimmer. | 2 Verletzte | k.A. |
| 07.04.2025 | Pflegeheim | Roding (Bayern) | Brand in einem Bewohnerzimmer vermutlich durch eine unbeaufsichtigt brennende Kerze. 58 Menschen mußten in Sicherheit gebracht werden. | 9 Verletzte | ca. 400.000€ |
| 06.04.2025 | Betreutes Wohnen | Essen (Nordrhein-Westfalen) | Brennende Wäsche im Keller der Einrichtung. | 1 Verletzter | k.A. |
| 06.04.2025 | Pflegeheim | Quedlinburg (Sachsen-Anhalt) | Fassadenbrand, der sich über einen Leitungsschacht bis in die oberen Stockwerke ausgebreitet hatte. | keine | ca. 30.000€ |
| 06.04.2025 | Pflegeheim | Kiel (Schleswig-Holstein) | Brand mehrerer Schränke in einem Bewohnerzimmer. | 2 Leichtverletzte | k.A. |
| 01.04.2025 | Pflegeeinrichtung | Hannover (Niedersachsen) | Brennender Spind in der Umkleide im 1. Stock der Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Bei Eintreffen der Feuerwehr war das Gebäude durch das Personal bereits vorbildlich geräumt. | keine | k.A. |
| 01.04.2025 | Seniorenheim | Wilmsdorf (Berlin) | Brennendes Bett in einem der Bewohnerzimmer. Der Bewohner selbst konnte nur noch tot geborgen werden. | 1 Toter | k.A. |
| 01.04.2025 | Betreutes Wohnen | Plate (Mecklenburg-Vorpommern) | Feuer im 1. Obergeschoss. Die Bewohner wurden von der Feuerwehr über einen Balkon gerettet. | 2 Verletzte | ca. 15.000€ |
| 31.03.2025 | Seniorenheim | Bad Aibling (Bayern) | Brennender Wasserkocher, der auf einem Herd abgestellt war. | keine | k.A. |
| 29.03.2025 | Pflegeheim | Hannover (Niedersachsen) | Zimmerbrand im 5. Stock. Gültiger Brandrauch zog durch das ganze Gebäude. Die Feuerwehr wurde vom Pflegepersonal alarmiert. Die Brandetage ist unbewohnbar. Update: Hoher Schaden, da darunterliegende Etagen durch Löschwasser der Feuerwehr beschädigt wurden. | 3 Schwer-, 22 Leichtverletzte | ca. 1,5 Mill. € |
| 29.03.2025 | Seniorenheim | Wiesbaden (Hessen) | Wohnungsbrand im Erdgeschoss, bei dem der Bewohner von der Feuerwehr gerettet wurde. Brandrauch hatte sich über mehrere Flure ausgebreitet. | 1 Schwerverletzter | k.A. |
| 29.03.2025 | Asylunterkunft | Stuckenborstel (Niedersachsen) | Wohnungsbrand im 1. OG. Der Schmelbrand hatte sich bereits im Dachausgebreitet. | 3 Verletzte | k.A. |
| 27.03.2025 | Pflegeheim | Schmallenberg (Nordrhein-Westfalen) | Küchenbrand. | k.A. | k.A. |

Stand:22.06.2026/bvfa-Erhebung Brände in sozialen Einrichtungen ab 2025

* Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit

| | | | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|--------------|
| 24.03.2025 | Pflegeheim | Groß Quenstedt (Sachsen-Anhalt) | Wohnungsbrand. Einer der Bewohner der Brandwohnung verstarb im Krankenhaus. Laut Polizei sei das Feuer auf eine "elektronische Ursache" zurückzuführen. | 1 Toter, zwei Verletzte | ca. 15.000€ |
| 22.03.2025 | Pflegeheim | Kiel (Schleswig-Holstein) | Brand in einem Patientenzimmer. Rettung eines Schwerverletzten durch die Feuerwehr aus dem Brandraum. | 1 Schwerverletzter | k.A. |
| 21.03.2025 | Flüchtlingsunterkunft | Vilsbiburg (Bayern) | Brand im Erdgeschoss der Einrichtung, der sich auf die darüberliegende Etage ausbreitete. | keine | k:A. |
| 21.03.2025 | Seniorenheim | Osnabrück (Niedersachsen) | Brennender Pflegewagen in einem Flur. Rauchschutztüren verhinderten eine Ausbreitung des Rauchs im Gebäude. | keine | ca. 20.000 € |
| 20.03.2025 | Flüchtlingsunterkunft | Bermervörde(niedersachsen) | Brand in einem Bewohnerzimmer, vermutlich durch ein defektes Elektrogerät. | 2 Verletzte | ca. 30.000€ |
| 19.03.2025 | Odachlosenunterkunft | Wittenau (Berlin) | Brand der Unterkunft in Holzbauweise, vermutlich durch einen defekten Akku eines Spielzeugautos, | keine | k.A |
| 18.03.2025 | Pflegeheim | Horn (Hamburg) | Brand in einem Toilettenraum mit starker Rauchentwicklung in das Stockwerk. Das Personal rettete den Bewohner noch vor Eintreffen der Feuerwehr. | 1 Verletzter | k.A. |
| 16.03.2025 | Odachlosenunterkunft | Höxter (Niedersachsen) | Zimmerbrand, vermutlich durch Rauchen im Bett. | keine | ca. 100.000€ |
| 11.03.2025 | Seniorenheim | Gera (Thüringen) | Schwelbrand in einer der Wohnungen im 7. Obergeschoss mit starker Rauchentwicklung. | keine | k.A. |
| 11.33.25 | Seniorenheim | Dortmund (Nordrhein-Westfalen) | Brand eines Toasters in einer der Wohneinheiten mit starker Rauchentwicklung. Die Feuerwehr räumte 5 Stockwerke. | keine | k.A. |
| 03.03.2025 | Betreutes Wohnen | Georgsmarienhütte (Niedersachsen) | Mülleimerbrand in einem Bewohnerzimmer im 1. Stock mit starker Rauchentwicklung. | keine | k.A. |
| 01.03.2025 | Pflegeheim | St. Georg (Hamburg) | Brennender Stoffbeutel wegen unsachgemäßen Rauchens. | keine | k.A. |
| 25.02.2025 | Flüchtlingsunterkunft | Dresden (Sachsen) | Brennendes Sofa im Keller der Einrichtung. | keine | k.A. |
| 24.02.2025 | Pflegeheim | Uchte (Niedersachsen) | Schwelbrand in einem Gemeinschaftsraum durch Essen auf dem Herd. | 4 Leichtverletzte | k.A. |
| 23.02.2025 | Seniorenheim | Troisdorf (Nordrhein-Westfalen) | Rauchentwicklung im Keller, deren Ursache nicht festgestellt werden konnte. Drei Mitarbeitende erlitten Rauchgasvergiftungen. | 3 Verletzte | k.A. |

Stand:22.06.2026/bvfa-Erhebung Brände in sozialen Einrichtungen ab 2025

* Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit

| | | | | | |
|------------|-----------------------|---------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 22.02.2025 | Obdachlosenunterkunft | Memmingen (Bayern) | Wohnungsbrand mit erheblichem Sachschaden und zwei Verletzten. | 2 Verletzte | ca. 50.000€ |
| 22.02.2025 | Asylunterkunft | Gerabronn (Baden-Württemberg) | Brand in einem Zimmer des Containerbaus, vermutlich durch Brandstiftung des Bewohners. | 5 Verletzte | ca. 100.000€ |
| 22.02.2025 | Seniorenheim | Herne (Nordrhein-Westfalen) | Brennende Gegenstände im Erdgeschoss, die von der Feuerwehr gelöscht wurden. | 1 Leichtverletzter | k.A. |
| 21.02.2025 | Pflegeheim | München (Bayern) | Brennende Matratze, die vom aufmerksamen Personal gelöscht werden konnte. | keine | "mehrere 100€" |
| 21.02.2025 | Seniorenheim | Dortmund (Nordrhein-Westfalen) | Erneuter Brand im Seniorenheim, diesmal in einem Zimmer. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. | keine | k.A. |
| 18.02.2025 | Unterkunft für Kinder | München (Bayern) | Brand in einer Dusche des aus mehreren Wohncontainern bestehenden Kinderheims durch defekten Lüfter. | keine | k.A. |
| 17.02.2025 | Betreutes Wohnen | Frankfurt am Main (Hessen) | Balkonbrand mit Rauchausbreitung über mehrere Geschosse und Wohnungen. | 5 Verletzte | k.A. |
| 17.02.2025 | Obdachlosenunterkunft | Germersheim (Rheinland-Pfalz) | Brand von vier Containern der Unterkunft, vermutlich durch weggeworfene Zigarettenkippe. | 4 Verletzte | "niedrig sechsstellig" |
| 14.02.2025 | Seniorenheim | Dortmund (Nordrhein-Westfalen) | Brennender Schrank in einem Flur. | keine | k.A. |
| 12.02.2025 | Seniorenheim | Koblenz (Rheinland-Pfalz) | Feuer im 11. OG durch eine unbeaufsichtigte Kerze. | keine | k.A. |
| 10.02.2025 | Seniorenheim | Geesthacht (Schleswig-Holstein) | Feuer in einem Abstellraum. | keine | k.A. |
| 10.02.2025 | Asylunterkunft | Eggenfelden (Bayern) | Zimmerbrand, der sich auf das Gebäude ausdehnte. | keine | k.A. |
| 08.02.2025 | Seniorenheim | Wuppertal (Nordrhein-Westfalen) | Küchenbrand in einem Appartement. Das Pflegepersonal hatte die Bewohner des betroffenen Abschnitts bei Eintreffen der Feuerwehr bereits in Sicherheit gebracht. | keine | k.A. |
| 06.02.2025 | Obdachlosenunterkunft | Hammerbrook (Hamburg) | Matratzenbrand im 4. Stock der sechsstöckigen Einrichtung. | 1 Verletzter | k.A. |
| 06.02.2025 | Flüchtlingsunterkunft | Erfurt (Thüringen) | Der Brand eines Containers im Erdgeschoss griff auf weitere Wohncontainer über. | 3 Verletzte | "niedrig sechsstellig" |
| 06.02.2025 | Seniorenheim | Zwickau (Sachsen) | Küchenbrand in der Einrichtung des Betreuten Wohnens. | 2 Verletzte | ca. 60.000€ |
| 02.02.2025 | Flüchtlingsunterkunft | Flensburg (Schleswig-Holstein) | Brand von 2 Kinderwagen im Treppenhaus. Ein Sicherheitsmitarbeiter konnte den Brand mit einem Feuerlöscher eindämmen. | 1 Verletzter | k.A. |
| 28.01.2025 | Asylunterkunft | Kiel (Schleswig-Holstein) | Brennende Matratze in einem Bewohnerzimmer. | 1 Verletzter | k.A. |

Stand:22.06.2026/bvfa-Erhebung Brände in sozialen Einrichtungen ab 2025

* Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit

| | | | | | |
|------------|---|--|---|------------------------------|--------------|
| 27.01.2025 | Pflegeheim | Geestland (Niedersachsen) | Brennende Matratze in einem Bewohnerzimmer. | keine | k.A. |
| 25.01.2025 | Pflegeheim | Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) | Pflegekräfte löschten eine brennende Couch mit dem Bewohner darauf. | 1 Schwer-, 2 Leichtverletzte | k.A. |
| 24.01.2025 | Seniorenheim | Treuenbrietzen (Brandenburg) | Brand eines Elektrogerätes im Bad eines der Wohnbereiche mit starker Rauchentwicklung. Das Personal konnte die beiden Bewohner retten und den Brand mit Feuerlöschern ablöschen. | keine | k.A. |
| 24.01.2025 | Alten- und Pflegeheim | Kiel (Schleswig-Holstein) | Brennende Mikrowelle in einem Bewohnerzimmer. | keine | k.A. |
| 23.01.2025 | Asylunterkunft | Weismain (Bayern) | Brennendes Öl in einem Topf auf dem Herd. Bewohner konnten das Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschen. | 1 Verletzte | k.A. |
| 22.01.2025 | Asylunterkunft | Vaihingen an der Enz (Baden-Württemberg) | Vollbrand der einstöckigen Unterkunft, in der neben Asylbewerbern auch Obdachlose untergebracht sind. | 1 Toter, 3 Verletzte | k.A. |
| 21.01.2025 | Pflegeheim | Freiberg (Sachsen) | Zimmerbrand vermutlich durch fahrlässige Brandstiftung. | 1 Schwerverletzte | k.A. |
| 21.01.2025 | Pflegeeinrichtung | Oelsnitz (Sachsen) | Brennender Wasserkocher in einem Patientenzimmer. Der Brand konnte vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. | 1 Verletzter | k.A. |
| 20.01.2025 | Asylunterkunft | Echtrop (Nordrhein-Westfalen) | Brennender Mülleimer in einem unbewohnten Zimmer. Sicherheitskräfte löschten den Brand und erlitten dabei Rauchgasvergiftungen. | 4 Verletzte | k.A. |
| 18.01.2025 | Obdachlosenunterkunft | Nürnberg (Bayern) | Nächtlicher Zimmerbrand im 1. OG. Das Gebäude füllte sich binnen Minuten mit Rauch, mehrere Bewohner mussten teils über die Drehleiter gerettet werden. | keine | k.A. |
| 17.01.2025 | Seniorenheim | Karlsruhe (Baden-Württemberg) | Küchenbrand im 3. Stock der Einrichtung für betreutes Wohnen vermutlich wegen einer defekten Herdplatte. Fünf Personen auch aus umliegenden Wohnungen wurden von der Feuerwehr gerettet. | 1 Verletzte | ca. 100.000€ |
| 16.01.2025 | Pflegeheim | Sandkrug (Niedersachsen) | Brand eines Schuppens auf dem Gelände. | keine | k.A. |
| 11.01.2025 | Seniorenheim | Bonn (Nordrhein-Westfalen) | Zimmerbrand im 2. Stock. Für den Zimmerbewohner kam jede Hilfe zu spät. Eine Pflegekraft hatte das Feuer gemeldet, bei Eintreffen der Feuerwehr drang schon dichter Rauch aus dem Zimmer. Die Feuerwehr musste die 16 anderen Bewohner der Etage in Sicherheit bringen. | 1 Toter, 16 Verletzte | k.A. |
| 11.01.2025 | Unterkunft für Geflüchtete und Wohnungslose | Sülldorf (Hamburg) | Schlafzimmerbrand in dem "containerartigen" Gebäude, das nach dem Brand unbewohnbar ist. | 1 Verletzte | k.A. |
| 10.01.2025 | Pflegeheim | Wolkenstein (Sachsen) | Küchenbrand in einer Wohneinheit. | keine | k.A. |
| 07.01.2025 | Pflegeheim | Emmerich (Nordrhein-Westfalen) | Kleinbrand in einem der Zimmer der "Demenz-WG". | keine | k.A. |
| 07.01.2025 | Flüchtlingsunterkunft | Griesstätt (Bayern) | Brand in der dezentralen Asylbewerberunterkunft. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstuhl bereits im Vollbrand. | 7 Leichtverletzte | k.A. |
| 06.01.2025 | Alten- und Pflegeheim | Krefeld (Nordrhein-Westfalen) | Küchenbrand. Die Bewohner des betroffenen Gebäudeteils waren bereits vor Eintreffen der Feuerwehr durch das Personal verlegt worden. | keine | k.A. |
| 04.01.2025 | Seniorenheim | Recklinghausen (Nordrhein-Westfalen) | Brennende Kleidung auf Herdplatte mit Verrauchung von Wohnung und Flur. | 2 Verletzte | k.A. |
| 03.01.2025 | Pflegeheim | Feilitzsch (Bayern) | Schwelbrand auf einem Tisch. | 3 Leichtverletzte | ca. 5.000€ |
| 03.01.2025 | Flüchtlingsunterkunft | Bogen (Bayern) | Feuer in einem Sanitärraum, das von den Sicherheitsmitarbeitern gelöscht werden konnte. | keine | k.A. |
| 03.01.2025 | Wohnheim | Ottobeuren (Bayern) | Ein Brand in einem der Wohncontainer griff in kurzer Zeit auf die ganze Anlage über. | 6 Leichtverletzte | ca. 500.000€ |
| 01.01.2025 | Obdachlosenunterkunft | Dülmen (Nordrhein-Westfalen) | Das Gebäude ist nach einem Kellerbrand unbewohnbar. | 3 Leichtverletzte | k.A. |

Stand:22.06.2026/bvfa-Erhebung Brände in sozialen Einrichtungen ab 2025

* Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit

| | | | | | |
|------------|--------------|------------------|--|-------------|-------------|
| 01.01.2025 | Seniorenheim | Bamberg (Bayern) | Brand in einem Abstellraum der Küche im Keller mit starker Rauchentwicklung. Dank einwandfrei funktionierender Brandschutzeinrichtungen gab es keine nennenswerte Rauchausbreitung in die oberen Etagen. | 1 Verletzte | ca. 40.000€ |
|------------|--------------|------------------|--|-------------|-------------|

(k.A. = keine Angabe)



Koellikerstr. 13
97070 Würzburg
Tel. +49 (0)931 35292-25
Fax +49 (0)931 35292-29
info@bvfa.de, www.bvfa.de

(Diese Auflistung wird regelmäßig vom bvfa - Bundesverband Technischer Brandschutz e.V. aktualisiert und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.)