

Brände in Krankenhäusern ab 2026 (Deutschland)					
Datum	Einrichtung	Ort	Brandursache	Tote/Verletzte	Sachschaden
Zusammenfassung für das laufende Jahr 2026 (bis einschließlich 17.08.2026):			Anzahl Brände: 58	Anzahl Verletzte: 74 Anzahl Tote: 4	
14.08.2026	Helios-Klinik	Attendorn (Nordrhein-Westfalen)	Bei Dacharbeiten kam es zu einem Feuer, dass sich in die Fassadendämmung ausbreitete.	keine	k.A.
11.08.2026	Bezirkskrankenhaus	Ansbach (Bayern)	Brennenderrs Sofa auf einer Station mit starker Rauchentwicklung und Evakuierung der Station.	1 Verletzter	ca. 5000€
05.08.2026	Klinikum	Solingen (Nordrhein-Westfalen)	Schwelbrand eines Elektrogerätes in einem Reinigungsraum.	keine	k.A.
31.07.2026	Städtisches Krankenhaus	Kiel (Schleswig-Holstein)	Brand in einem Patientenzimmer gegen 15 Uhr. Das Personal rettete 2 Personen aus dem Zimmer und leitete erste Löschversuche ein.	2 Schwer-, 8 Leichtverletzte	k.A.
29.07.2026	LVR-Klinik	Bonn (Nordrhein-Westfalen)	Brand im Bettbereich eines Patientenzimmers einer geschützten Station.	keine	k.A.
19.07.2026	Ameos-Klinikum	Osnabrück (Niedersachsen)	Brand in einem Patientenzimmer, der sich auf Nachbarzimmer ausbreitete.	1 Verletzter	"mehrere 10.000€"
16.07.2026	Thüringen Kliniken	Saalfeld (Thüringen)	Brand in einem Behandlungszimmer, das vollständig ausbrannte.	1 Leichtverletzter	ca. 100.000€
14.07.2026	Klinikum	Singen (Baden-Württemberg)	Brennender Technikraum durch defektes Klimagerät.	k.A.	k.A.
13.07.2026	Klinik	Tübingen (Baden-Württemberg)	Brennendes Sofa, das vom Peronal mit einem Feuerlöscher gelöscht werden konnte.	1 Verletzter	k.A.
09.07.2026	Asklepios-Klinik	Weißenfels (Sachsen-Anhalt)	Brand in einer Toilette im Erdgeschoss.	keine	k.A.
03.07.2026	Fachkrankenhaus	Remscheid (Nordrhein-Westfalen)	Brennender Trockner in der Wäscherei.	keine	k.A.
02.07.2026	LUP-Klinikum	Ludwigslust (Mecklenburg-Vorpommern)	Brand in einem Patientenzimmer breitete sich auf den Dachstuhl aus. Der Patient im Brandzimmer und ein Patient eines Nachbarzimmers konnten nur nocht tot geborgen werden. 100 Personen mussten aus dem Gebäude evakuiert werden.	2 Tote, 1 Verletzter	ca. 12 Mio. €
29.06.2026	Bezirkskrankenhaus	Bayreuth (Bayern)	Brand in Nasszelle eines Patientenzimmers durch Brandstiftung.	keine	keiner
25.06.2026	Klinikum	Wilhelmshaven (Niedersachen)	Brand in einem Badezimmer der Psychatrie.	1 Verletzter	
25.06.2026	Urban-Krankenhaus	Kreuzberg (Berlin)	Brennendes Mobiliar in einem Patientenzimmer im 3. OG, dass vom Personal mit einem Feuerlöscher gelöscht werden konnte.	keine	k.A.
17.06.2026	Harzklinikum	Blankenburg (Sachsen-Anhalt)	Brand in einem Patientenzimmer der Psychatrie, vermutlich durch Brandstiftung. Über 100 Personen mussten evakuiert werden.	17 Verletzte	"mind. 800T€"
17.06.2026	unfallklinik	Murnau (Bayern)	Brennender Aufgusseimer in der Sauna.	keine	ca. 25.000€

05.06.2026	Sana-Hanse Klinikum	Wismar (Mecklenburg-Vorpommern)	Mülleimerbrand durch Brandstiftung in einem Gemeinschaftsbereich griff auf Einrichtung über.	keine	k.A.
01.06.2026	Pflegeklinik	Waldbreitenbach (Rheinland-Pfalz)	Brennende Einrichtung und Dekoration in einem Patientenzimmer.	keine	k.A.
31.05.2026	Krankenhaus	Eisenhüttenstadt (Brandenburg)	Brand in einem Patientenzimmer vermutlich durch Brandstiftung	3 Verletzte	ca. 50.000€
23.05.2026	Krankenhaus	Prüm (Rheinland-Pfalz)	Brand an der Stromversorgung im Untergeschoss mit mehrstündigem Stromausfall, vermutlich durch einen technischen Defekt.	keine	k.A.
23.05.2026	Rhein-Maas-Klinikum	Würselen (Nordrhein-Westfalen)	Schwelbrand in der Heizungsanlage im Keller durch technischen Defekt.	keine	k.A.
18.05.2026	Bezirksklinikum	Landshut (Bayern)	Brand in einem Feuerlöschkasten durch Brandstiftung.	keine	"mehrere Hundert Euro"
14.05.2026	Klinikum	Bayreuth (Bayern)	Brennende Matratze in einem Patientenzimmer. 10 Patienten mussten verlegt werden.	keine	k.A.
09.05.2026	Asklepios Klinik Harburg	Wandsbek (Hamburg)	Brennende Matratze in Patientenzimmer der Psychatrie	1 Verletzter	k.A.
01.05.2026	Helios-Klinik	Erfurt (Thüringen)	Patientenzimmer in Brand. Das Personal konnte das Zimmer räumen.	keine	k.A.
29.04.2026	Schönheitsklinik	Augsburg (Bayern)	Kellerbrand mit verrauchtem Treppenhaus in einem Gebäude mit Schönheitsklinik und Pizzeria durch einen brennenden Wäschesack, vermutlich durch tech. Defekt.	keine	"niedrig dreistellig"
16.04.2026	Zentrum für Psychiatrie	Weißensau (Baden-Württemberg)	Feuer durch Schweißarbeiten an der Lüftungsanlage.	2 Verletzte	k.A.
14.04.2026	LVR-Klinik	Bedburg-Hau (Nordrhein-Westfalen)	Brennende Matratze in einem Patientenzimmer.	keine	k.A.
14.04.2026	Städtische Kliniken	Wiesbaden (Hessen)	Brand eines Containers in einem Lagerraum. Nach Angaben der Feuerwehr verhinderten funktionierende Brandschutzmaßnahmen eine Ausbreitung des Feuers.	keine	k.A.
09.04.2026	Evangelische Kliniken	Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen)	Entstehungsbrand in Patientenzimmer, der vom Personal gelöscht werden konnte. Die Station wurde geräumt.	1 Verletzte	k.A.
07.04.2026	Alexianer-Krankenhaus	Aachen (Nordrhein-Westfalen)	Brennende Matratze auf der Psychiatrie. Alle Stationen (200 Menschen) wurden geräumt.	k.A.	k.A.
03.04.2026	Helios-Klinik	Zehlendorf (Berlin)	Ein Pfleger fand eine Patientin in einem brennenden Krankenhausbett in ihrem Zimmer. Obwohl der Pfleger das Feuer löschen konnte, verstarb die Frau später an ihren schweren Verletzungen.	1 Tote	k.A.
27.03.2026	Krankenhaus	Grafenau (Bayern)	Brand im Bettenlager.	keine	ca. 100.000€
26.03.2026	Städtische Kliniken	Dortmund (Nordrhein-Westfalen)	Brand eines großen Sperrmüllcontainers im Innenhof mit starker Rauchentwicklung.	keine	k.A.
25.03.2026	Uniklinik	Münster (Nordrhein-Westfalen)	Brand eines Inkubators auf der Geburtsstation vermutlich wegen eines technischen Defektes.	keine	k.A.
19.03.2026	Krankenhaus Friedrichstadt	Dresden (Sachsen)	Schwelbrand in einer Mittelspannungsanlage mit Strom- und IT-Ausfall.	k.A.	k.A.

16.03.2026	Krankenhaus	Deggendorf (Bayern)	Brand in einem Patientenzimmer mit Evakuierung der Station.	1 Leichtverletzter	"mittel vierstellig"
13.03.2026	Krankenhaus	Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen)	Brennendes Elektrogerät auf einer Station, die sofort vom Personal geräumt wurde.	keine	k.A.
12.03.2026	Fliedner-Krankenhaus	Neunkirchen (Saarland)	Brennende Matratze in einem Patientenzimmer.	1 Verletzte	k.A.
07.03.2026	Klinikum	Idar-Oberstein (Rheinland-Pfalz)	Schwelbrand von Dämmmaterial in einer hinterlüfteten Fassade. Branschutzhelfer des Klinikums lokalisierten den Brand und bekämpften ihn mit einem Feuerlöscher.	keine	k.A.
05.03.2026	Krankenhaus Bethanien	Moers (Nordrhein-Westfalen)	Brand in einem Patientenzimmer. Betroffene Personen konnten durch das Personal in Sicherheit gebracht werden.	2 Verletzte	k.A.
02.03.2026	Städtisches Klinikum	Braunschweig (Niedersachsen)	Zimmerbrand durch Rauchen am Sauerstoffgerät. Die Verursacherin konnte nur noch tot geborgen werden. Die Station wurde vom Personal geräumt.	1 Tote	k.A.
01.03.2026	Fachklinik Marienborn	Zülpich (Nordrhein-Westfalen)	Brennendes Laken in einem Patientenzimmer, das größtenteils vom Personal gelöscht werden konnte.	2 Verletzte	k.A.
26.02.2026	Rehaklinik Berger See	Bad Kissingen (Bayern)	Starke Rauchentwicklung durch defekte Heizungsanlage im Keller. Das Gebäude musste geräumt werden.	keine	"mittel fünfstellig"
23.02.2026	DRK-Klinik	Westend (Berlin)	Brennender Wäschecontainer im Treppenhaus.	keine	k.A.
21.02.2026	Pfalzklinikum	Dahn (Rheinland-Pfalz)	Kellerbrand im Teilhabezentrum, ein Wohnangebot der Klinik für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen.	3 Verletzte	k.A.
19.02.2026	Paul-Ehrlich-Klinik	Bad Homburg (Hessen)	Brand einer Elektroverteilung im Saunabereich mit Rauchausbreitung über mehrere Stockwerke.	keine	k.A.
17.02.2026	Chiemgau-Klinik	Marquartstein (Bayern)	Brand im Saunabereich	keine	"niedrig sechsstellig"
16.02.2026	Klinikum Warendorf	Köthenwald (Niedersachsen)	Zimmerbrand im Wohnbereich des Klinikums mit starker Verrauchung. Vor dem Eintreffen der Feuerwehr dämmte das Personal den Brand mit Feuerlöschern ein.	11 Verletzte	
14.02.2026	Ubo-Emmuis-Klinik	Norden (Niedersachsen)	Multifunktionsraum im Vollbrand. Die Station wurde durch das Personal geräumt.	keine	"hoch fünfstellig"
11.02.2026	Klinik Dr. Fontheim	Liebenburg (Niedersachsen)	Brennende Photovoltaikanlage auf dem Dach. Der Gebäudeteil musste evakuiert werden.	keine	ca. 400.000€
06.02.2026	Bezirksklinik	Rehau (Bayern)	Patient entzündet Papier in Toilette. Feuer konnte durch Mitarbeiter gelöscht werden. Es entstand kein Sachschaden.	keine	keiner
04.02.2026	Fachklinik	Zülpich (Nordrhein-Westfalen)	Brennende Matratze in psychiatrischer Fachklinik. Die 10 Verletzten waren überwiegend Mitarbeitende der Klinik.	10 Verletzte	k.A.
03.02.2026	LWL-Klinik	Marsberg (Nordrhein-Westfalen)	Zimmerbrand in Patientenzimmer.	keine	k.A.
28.01.2026	Jüdisches Krankenhaus	Gesundbrunnen (Berlin)	Brand in Patientenzimmer. Patient (71) zündete Gegenstand an, Matratze brannte. Starke Rauchentwicklung.	14 Verletzte	k.A.
19.01.2026	Arberlandklinik	Zwiesel (Bayern)	Brand im Aufzugsmaschinenraum am Nachmittag. Technischer Defekt an Kurbelwelle. Keine Gefahr für Patienten.	keine	ca. 30.000 Euro

13.01.2026	SHG-Kliniken Sonnenberg	Saarbrücken (Saarland)	Brand in Kapelle im Untergeschoss. Starke Rauchentwicklung. 8 Atemschutztrupps im Einsatz.	keine	k.A.
Zusammenfassung für das laufende Jahr 2025 (bis einschließlich 31.12.2025):			Anzahl Brände: 116	Anzahl Verletzte: 129 Anzahl Tote: 4	
16.12.2025	Helios-Klinik	Leipzig (Sachsen)	Brennender Büroschrank in einer Küche neben der Notaufnahme. Zehn Patienten mussten verlegt werden.	keine	k.A.
12.12.2025	LVR-Klinik	Langenfeld (Nordrhein-Westfalen)	Zimmerbrand vermutlich durch Brandstiftung.	2 Verletzte	k.A.
04.12.2025	LWL-Klinik	Dortmund (Nordrhein-Westfalen)	Brand in einem Patientenzimmer mit starker Rauchentwicklung.	keine	k.A.
02.12.2025	Varisano-Kliniken	Hattersheim (Hessen)	Großbrand in einem Gebäude in Hattersheim, wo einige Stationen untergebracht waren.	keine	k.A.
02.12.2025	JVA-Klinik	Plötzensee (Berlin)	Zimmerbrand im 4. Obergeschoss.	2 Verletzte	k.A.
28.11.2025	Schön-Klinik	Rendsburg (Schleswig-Holstein)	Brennende Akkus auf einer Station mit Verrauchung des Stationsflurs. Das Personal griff zum Feuerlöscher.	k.A.	k.A.
26.11.2025	Katharina-Schroth-Klinik	Bad Sobernheim (Rheinland-Pfalz)	Zwei Dehnfugenbrände nach Sanierungsarbeiten an einem Flachdach binnen 24h. 200 Patienten mussten beide Male im Gebäude verlegt werden.	keine	k.A.
12.11.2025	Diabetes Zentrum	Bad Mergentheim (Baden-Württemberg)	Nach Schweißarbeiten Rauchentwicklung im Gebäude.	keine	k.A.
11.11.2025	Krankenhaus	Bruchsal (Baden-Württemberg)	Brand einer Decke in einem Patientenzimmer. Das Personal evakuierte die Station und löschte den Brand.	keine	k.A.
06.11.2025	Friedrich-Ebert-Krankenhaus	Neumünster (Schleswig-Holstein)	Brennende Matratze in einem Patientenzimmer. Das Personal konnte die Patientin retten und den Brand löschen.	keine	k.A.
05.11.2025	Thüringen-Kliniken	Saalfeld (Thüringen)	Nach Wartungsarbeiten an einer Trafoanlage bereitete diese in Brand. Notaufnahme und Radiologie mussten geräumt werden.	1 Schwerverletzter	k.A.
03.11.2025	Fachklinik	Gengenbach (Baden-Württemberg)	Vollbrand einer Sauna, der sich auf Zwischendecken ausgebreitet hatte.	keine	k.A.
20.10.2025	Klinikum Warendorf	Köthenwald (Niedersachsen)	Brand in einem Patientenzimmer. Bei Eintreffen der Feuerwehr war das ganze Gebäude bereits durch das Personal geräumt.	1 Verletzter	k.A.
15.10.2025	Hans-Prinzhorn-Klinik	Hemer (Nordrhein-Westfalen)	Brennende Bettwäsche in einem Patientenzimmer.	1 Verletzter	k.A.
14.10.2025	Klinikum Schloss Winnenden	Winnenden (Baden-Württemberg)	Brennender Mülleimer in einer Toilette mit starker Rauchentwicklung.	3 Verletzte	k.A.
06.10.2025	Reha-Klinik	Prerow (Mecklenburg-Vorpommern)	Zimmerbrand durch ein unsachgemäß benutztes elektrisches Gerät.	keine	ca. 10.000€

06.10.2025	Klinikum	Röbel (Mecklenburg-Vorpommern)	Zimmerbrand durch angezündetes Mobiliar. 15 Personen mussten in Sicherheit gebracht werden.	keine	ca. 10.000€
04.10.2025	Krankenhaus	Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen)	Alkoholisierter hilfloser Patient zündet durch eine Zigarette eigenes Bett in der Notaufnahme an. Das Feuer konnte durch das Personal gelöscht werden.	2 Verletzte	k.A.
03.10.2025	Klinikum	Saarbrücken (Saarland)	Brand in einem Patientenzimmer im 1. Stock mit starker, weit sichtbarer Rauchentwicklung. Das Gebäude musste weitgehend geräumt werden und ist vorläufig unbenutzbar.	6 Verletzte	"niedrig siebenstellig"
30.09.2025	Klinikum	Hanau (Hessen)	Zimmerbrand auf der psychiatrischen Station durch angezündete Toilettenpapierrollen. Das Personal konnte den Patienten aus dem verrauchten Zimmer retten und das Feuer löschen.	keine	ca. 1.000€
26.09.2025	Karl-Jaspers-Klinik	Wehnen (Niedersachsen)	Zimmerbrand durch angezündetes Bett.	2 Verletzte	k.A.
25.09.2025	Reha-Klinik	Bad Sülze (Mecklenburg-Vorpommern)	Brand in einem Technikraum. 80 Patienten mussten evakuiert werden.	keine	ca. 100.000€
19.09.2025	Bezirkskrankenhaus	Bayreuth (Bayern)	Brennende Tasche in Aufzugskabine abgestellt, löst Rauchmelder in Aufzug Betriebsraum aus. Brand bei Eintreffen der Feuerwehr erloschen.	keine	keiner
17.09.2025	Krankenhaus	Offenbach (Hessen)	Patient zündete sein Bett an. In dem Zimmer schlief auch ein weiterer Patient. Das Personal konnte das Feuer löschen.	keine	ca. 1.000@
15.09.2025	Bezirkskrankenhaus	Bayreuth (Bayern)	Durch Brandstiftung brennt ein Müllbehälter in Besuchertoilette. Eine Rauchausbreitung konnte durch Rauchschutztüren aktiv verhindert werden. Brand wurde durch alarmierte Feuerwehr gelöscht und Lüftungsmaßnahmen unterstützt.	keine	k.A.
12.09.2025	Bezirkskrankenhaus	Bayreuth (Bayern)	Durch Brandstiftung brennt ein Müllbehälter im Wartebereich vor einer Mehrzweckhalle. Brand wurde durch Mitarbeiter gelöscht. Kein Eingreifen der alarmierten Feuerwehr nötig.	keine	k.A.
08.09.2025	Asklepios Klinik Harburg	Heimfeld (Hamburg)	Brand in einem Technikraum im Keller. Labore und Teile der Radiologie mussten geräumt werden.	keine	k.A.
07.09.2025	Uniklinik	Rostock (Mecklenburg-Vorpommern)	Brand auf einer Station des Zentrums für Nervenheilkunde. Die Feuerwehr räumte die Station und löschte das Feuer. Ein junger Mann konnte im Brandraum nur noch tot geborgen werden.	1 Toter, 4 Verletzte	k.A.
31.08.2025	Klinikum	Suhl (Thüringen)	Brand in einem Patientenzimmer, vermutlich durch Brandstiftung. Die Station musste geräumt werden.	keine	k.A.
28.08.2025	Krankenhaus	Geesthacht (Schleswig-Holstein)	Patient zündet seine Behandlungsliege in der Notaufnahme an.	keine	k.A.

23.08.2025	Psychatrie	Reutlingen (Baden-Württemberg)	Patient zündete Bettdecke an. Das Feuer konnte von einer aufmerksamen Mitarbeiterin gelöscht werden.	keine	k.A.
22.08.2025	Niels-Stensen-Kliniken	Osnabrück (Niedersachsen)	Brand im Klinik Keller.	keine	k.A.
21.08.2025	Reha-Klinik	Bad Oeynhausen (Nordrhein-Westfalen)	Brand in einem Patientenzimmer im 2. Stock. Über 200 Menschen mussten das Gebäude verlassen. Der Gebäudetrakt ist nicht mehr bewohnbar.	3 Leichtverletzte	k.A.
19.08.2025	Asklepios-Klinik	Wandsbek (Hamburg)	Brennende Gardine durch zu nahe stehende Halogenlampe.	keine	k.A.
17.07.2025	Marienhaus Klinikum	Mainz (Rheinland-Pfalz)	Brand in einer Küche im 1. OG des Schwesternwohnheims der Klinik mit starker Rauchentwicklung. Dank Brandschutztüren und Rauchabzug blieb das Treppenhaus rauchfrei.	keine	k.A.
16.08.2025	LVR-Klinik	Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen)	Brand eines Patientenzimmers mit Rauchausbreitung in das 1. und 2. OG.	keine	k.A.
09.08.2025	Klinikum Helene-von-Bülow	Ludwigslust (Mecklenburg-Vorpommern)	Brand in einem Serverraum im Keller.	keine	ca. 5.000€
09.08.2025	Klinikum	Ingolstadt (Bayern)	Schmorbrand in einer Elektroverteilung im Medizinischen Versorgungszentrum.	keine	k.A.
06.08.2025	Helios-Klinikum	Hettfeld (Sachsen-Anhalt)	Vollbrand eines Patientenzimmers in der Psychatrie. 63 Menschen mussten evakuiert werden.	keine	k.A.
26.07.2025	Krankenhaus	Wangen (Bayern)	Kleinbrand in einer Deckenleuchte in einer Küche. Die Flammen erloschen von Selbst.	keine	"mehrere 100€"
21.07.2025	Rhein-Mosel-Fachklinik	Andernach (Rheinland-Pfalz)	Brand in einem der Patientenzimmer.	3 Verletzte	k.A.
20.07.2025	Martin-Luther-Krankenhaus	Bochum (Nordrhein-Westfalen)	Brand in einem Patientenzimmer im 1. Stock mit Verrauchung der Station. Diese war bei Eintreffen der Feuerwehr bereits vorbildlich durch das Personal geräumt.	4 Verletzte	k.A.
17.07.2025	Klinikum Hellersen	Lüdenscheid (Nordrhein-Westfalen)	Patient zündete Bettlaken an und setzte Fliegengitter am Fenster in Brand. Das Personal konnte den Brand mit einem Feuerlöscher ersticken.	keine	k.A.
16.07.2025	Hedon Klinik	Lingen (Niedersachsen)	Rauchentwicklung in einem Serverschrank. Das Personal konnte schnell betroffene Patienten aus dem Gefahrenbereich evakuieren.	keine	k.A.
12.07.2025	LVR-Klinik	Bedburg-Hau (Nordrhein-Westfalen)	Brennende Matratze in einem Patientenzimmer mit starker Verrauchung der Station. Das Personal konnte die Patienten vor Eintreffen der Feuerwehr evakuieren.	keine	k.A.
11.07.2025	Robert-Koch-Krankenhaus	Hannover (Niedersachsen)	Brennende Sitzauflage eines Rollstuhls, der vom Personal gelöscht werden konnte.	keine	k.A.

04.07.2025	Ubbo-Emmius-Klinik	Aurich (Niedersachsen)	Brand in einem Lagerraum der kardiologischen Station, die gemeinsam mit der Kinderstation vom Personal geräumt werden musste. Die Räume der Kardiologie sind stark verrußt und müssen saniert werden.	keine	k.A.
28.06.2025	Helios Klinik	Hettstedt (Sachsen-Anhalt)	Zimmerbrand in einem Patientenzimmer der Psychatrie mit starker Verrußung der Station.	keine	ca. 250.000€
27.06.2025	Mutter-Kind-Klinik	Baabe (Mecklenburg-Vorpommern)	Verpuffung in einer Küche mit starker Rauchentwicklung. Das Gebäude wurde für 2h geräumt.	3 Verletzte	k.A.
26.06.2025	Missioklinik	Würzburg (Bayern)	Brennende Mikrowelle mit starker Rauchentwicklung.	2 Verletzte	k.A.
26.06.2025	Schön-Klinik	Rendsburg (Schleswig-Holstein)	Brennende >Bettdecke in Patientenzimmer.	3 Verletzte	k.A.
21.06.2025	Hans-Prinzhorn-Klinik	Hemer (Nordrhein-Westfalen)	Brennende Matratze in einem Patientenzimmer, die vom Personal gelöscht werden konnte.	keine	k.A.
20.06.2025	Krankenhaus	Aurich (Niedersachsen)	Kabelbrand am Heizgerät einer Spüleinrichtung, der von einer Pflegekraft rechtzeitig entdeckt wurde.	keine	k.A.
18.06.2025	LVR-Klinik Süchteln	Viersen (Nordrhein-Westfalen)	Brennendes Dach, vermutlich durch Bitumenarbeiten.	1 verletzter Feuerwehrmann	k.A.
17.06.2025	Kreiskrankenhaus	St. Ingbert (Saarland)	Zimmerbrand mit massiver Rauchentwicklung durch fedektes Elektrogerät.	1 Leichtverletzte	k.A.
17.06.2025	BDH Klinik	Hessisch Oldendorf (Niedersachsen)	Brand im Sauerstofflager. Ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile konnte verhindert werden.	keine	k.A.
13.06.2025	Marienhaus Klinik St. Elisabeth	Saarlouis (Saarland)	Brennender Baucontainer neben dem Klinikgebäude. Mehrere Fenster barsten durch die Hitze, sodass Rauch in den Verwaltungs- und OP-Bereich zog.	keine	k.A.
13.06.2025	Marien-Hospital	Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen)	Brand in einem Technikraum außerhalb des Krankenhausgebäudes. Die Ausbreitung konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.	keine	k.A.
11.06.2025	Stadtklinik	Bad Tölz (Bayern)	Brand im Dachgeschoss, das Gebäude musste von der Feuerwehr geräumt werden.	keine	"niedrig fünfstellig"
11.06.2025	Agaplesion Krankenhaus	Vehlen (Niedersachsen)	Brand in der Tischlerwerkstatt im Untergeschoss durch Funkenflug an der Kreissäge.Die Werkfeuerwehr des Klinikums konnte eine Ausbreitung verhindern.	2 Verletzte	k.A.
03.06.2025	Zahnklinik UKW	Würzburg (Bayern)	Verpuffung in einem Batteriespeicher im Keller mit Rauchausbreitung. Die Ambulanz musste geräumt werden.	keine	k.A.

01.06.2025	Marienkrankenhaus	Hohenfelde (Hamburg)	Ein katastrophaler Brand im EG der geriatrischen Station des katholischen Krankenhauses forderte drei Todesopfer und zahlreiche Verletzte. Nach einem Brandüberschlag auf den 1. Stock breitete sich giftiger Rauch auf alle vier Etagen aus. Die Feuerwehr musste beim Eintreffen zahlreiche ältere und mobilitätseingeschränkte Patienten mit Leitern, Drehleitern und Fluchthauben aus dem Gebäude retten. Update 15.6.: Vermutlich hatte ein Patient in einem psychischen Ausnahmezustand ein Kissen angezündet.	3 Tote, 19 Schwer- und 18 Leichtverletzte	k.A.
29.05.2025	Klinik	Rüdersdorf (Brandenburg)	Brennende Kleidung in einem Patientenzimmer. Der Patient konnte vom Personal gerettet werden, das auch das Feuer löschte.	3 Verletzte	k.A.
27.05.2025	Marienhospital	Botrop (Nordrhein-Westfalen)	Brennender Papierkorb in der ersten Etage, der vom Personal gelöscht werden konnte.	1 Leichtverletzter	k.A.
27.05.2025	Marienkrankenhaus	Soest (Nordrhein-Westfalen)	Zimmerbrand durch angezündete Taschentücher, der vom Personal gelöscht werden konnte.	1 Verletzte	k.A.
26.05.2025	Simeonstift	Vlotho (Nordrhein-Westfalen)	Schwelbrand in der Etagenküche im 4. Stock.	4 Leichtverletzte	k.A.
21.05.2025	Klinik Frönsberg	Hemer (Nordrhein-Westfalen)	Kleinbrand in einem der Gebäude, der noch vor Eintreffen der Feuerwehr vom Personal gelöscht werden konnte.	2 Leichtverletzte	k.A.
15.05.2025	Rehaklinik Berger See	Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen)	Brennender Mülleimer im Bereich des Mensaflures.	keine	k.A.
15.05.2025	Klinikum	Wilhelmshaven (Niedersachsen)	Schwelbrand im Keller der Klinik, der von einem Mitarbeiter mit einem Pulverlöscher gelöscht werden konnte.	keine	k.A.
14.05.2025	Reha-Klinik	Damp (Schleswig-Holstein)	Zimmerbrand in einem Hotelzimmer im gleichen Gebäude durch brennende Powerbank. 400 Personen von Hotel und Klinik mussten das Gebäude verlassen.	keine	k.A.
10.05.2025	Forensische Klinik	Bedburg-Hau (Nordrhein-Westfalen)	Randalierende Gefangene legten Feuer und bauten Barrikaden. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen.	k.A.	k.A.
06.05.2025	Klinik Flachsheide	Bad Salzuflen (Nordrhein-Westfalen)	Dehnfugenbrand zwischen zwei Gebäuden. Die gesamte Klinik musste geräumt werden.	keine	k.A.
30.04.2025	Psychiatrische Klinik	Uelzen (Niedersachsen)	Brand einer Bodenwischmaschine in einem Waschraum.	keine	k.A.
25.04.2025	Fachklinik Gunzenbachhof	Baden-Baden (Baden-Württemberg)	Zimmerbrand durch Brandstiftung. Das Personal konnte vor Eintreffen der Feuerwehr den Brand mit Feuerlöschern bekämpfen und die Station räumen.	keine	k.A.
25.04.2025	Bezirkskrankenhaus	Landshut (Bayern)	Brennendes Mobiliar und Bettwäsche in einem Patientenzimmer. Das Personal konnte die Station vor Eintreffen der Feuerwehr räumen.	keine	k.A.
24.04.2025	Krankenhaus	Mühlacker (Baden-Württemberg)	Brand in einem Technikraum.	k.A.	k.A.

18.04.2025	Klinik	Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen)	Kleinbrand in einem WC-Bereich.	keine	k.A.
18.04.2025	Krankenhaus	Schweinfurt (Bayern)	Mülleimerbrand in einem Toilettenbereich.	keine	"mehrere Tausend Euro"
16.04.2025	Agaplesion Klinikum	Hagen (Nordrhein-Westfalen)	Brand in einem Patientenzimmer. Die Rauchmelder in einigen Zimmern sind nicht mit der Leitstelle verbunden.	k.A.	k.A.
12.04.2025	Ameos Klinik	Neustadt (Schleswig-Holstein)	Brand eines Wäschesammlers. Das Personal konnte das Feuer mit einem Feuerlöscher löschen.	3 Leichtverletzte	k.A.
11.04.2025	Bückeberg-Klinik	Bad Eilsen (Niedersachsen)	Brand in einem Technikraum im Keller des Schwimmbades. Die Klinik musste geräumt werden.	keine	k.A.
06.04.2025	Ameos-Klinikum	Osnabrück (Niedersachsen)	Feuer in einem Verwaltungsbüro mit starker Rauchentwicklung.	keine	k.A.
04.04.2025	Augusta-Krankenhaus	Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen)	Brand im 1. Obergeschoss, der vor Eintreffen der Feuerwehr bereits vom Personal gelöscht werden konnte.	keine	k.A.
04.04.2025	Klinikum	Ludwigsburg (Baden-Württemberg)	Zimmerbrand, der schnell gelöscht werden konnte.	keine	k.A.
01.04.2025	LWL-Klinik	Hamm (Nordrhein-Westfalen)	Brennendes elektrisches Gerät in einem Unterschrank auf einer Station. Das Personal konnte das Feuer vor Eintreffen der Feuerwehr löschen.	keine	k.A.
24.03.2025	Maria-Hilf Krankenhaus	Krefeld (Nordrhein-Westfalen)	Brennender Ventilator in einem Badezimmer. Die Station wurde noch vor Eintreffen der Feuerwehr vom Pflegepersonal geräumt.	keine	k.A.
20.03.2025	Arberlandklinik	Viechtach (Bayern)	Brennender Mülleimer in einem Badbereich einer Station.	kene	k.A.
20.03.2025	Bezirkskrankenhaus	Bayreuth (Bayern)	Patient entzündet Kleidungsstücke im Badezimmer. Pflegepersonal erlitt während der Brandbekämpfung eine Rauchgasvergiftung und wurde ambulant im Klinikum behandelt	1 Verletzter	k.A.
19.03.2025	Caritas-Klinik	Bad Mergentheim (Baden-Württemberg)	Brand in einem Serverraum durch einen technischen Defekt.	keine	ca.120.000€
13.03.2025	Klinik	Kiel (Schleswig-Holstein)	Brennendes Handy in einem Patientenzimmer, der durch das Personal gelöscht werden konnte.	keine	k.A.
13.03.2025	Vivantes-Krankenhaus	Neukölln (Berlin)	Feuer in einem Aufenthaltsraum im ersten Stock des zweigeschossigen Klinikgebäudes.	1 Verletzter	k.A.
11.03.2025	Klinikum	Garmisch-Partenkirchen (Bayern)	Glimmende Fassadenfuge mit starker Rauchentwicklung über mehrere Stockwerke.	keine	k.A.
09.03.2025	Schwarzwald-Baar-Klinikum	Villingen-Schwenningen (Baden-Württemberg)	Brand eines Labors im 1. Obergeschoss durch defekte Akkus in einem Akkuschränk zur Stromversorgung.	keine	k.A.

07.03.2025	LWL Klinik	Herten (Nordrhein-Westfalen)	Erneut angezündete Matratze in Patientenzimmer	k.A.	k.A.
03.03.2025	LWL Klinik	Herten (Nordrhein-Westfalen)	Matratzenbrand in Patientenzimmer	9 Leichtverletzte	k.A.
28.02.2025	Vinzenz von Paul Hospital	Rottweil (Baden-Württemberg)	Brennende Kleidung in einem Patientenzimmer.	keine	k.A.
19.02.2025	MVZ Ruhrort	Duisburg (Nordrhein-Westfalen)	Brennender Behandlungsstuhl im 1. Stock.	3 Verletzte	k.A.
14.02.2025	Orthopädische Klinik	Hessisch-Lichtenau (Hessen)	Feuer im 2. Stock in der Teeküche eines Aufenthaltsraumes im Bereich der Notfallambulanz .	keine	ca. 100.000€
13.02.2025	Klinik	Kiel (Schleswig-Holstein)	Brennender Schaltschrank in einem Technikraum unterhalb des Hubschreuberlandeplatzes	keine	k.A.
12.02.2025	Klinikum Thommener Höhe	Utzerath (Rheinland-Pfalz)	Brennende Kerze fällt auf Schreibtisch um.	4 Leichtverletzte	k.A.
09.02.2025	Kurklinik	Blankenburg (Sachsen-Anhalt)	Brand in einem Treppenhaus.	keine	ca. 15.000€
02.02.2025	Krankenhaus	Grafenau (Bayern)	Kleinbrand im Aufenthaltsbereich durch angezündete Toilettenpapierrolle.	keine	"niedrig dreistellig"
31.01.2025	Klinik Oggersheim	Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz)	Matratzenbrand in einem Patientenzimmer, der vom Personal gelöscht werden konnte.	2 Verletzte	k.A.
31.01.2025	Klinikum Alzenau	Aschaffenburg (Bayern)	Akkubrand in der unterbrechungsfreien Stromversorgung.	keine	k.A.
29.01.2025	Krankenhaus	Rüdesheim (Hessen)	Brand eines Geschirrspülers auf einer der Stationen.	keine	ca. 3000€
29.01.2025	Klinikum Warendorff	Sehnde (Niedersachsen)	Brennendes Bett im Wohnbereich des Klinikums.	keine	k.A.
27.01.2025	Bezirksklinikum	Landshut (Bayern)	Brennender Wäscheschrank mit starker Rauchentwicklung.	keine	ca. 100.000€
24.01.2025	Helios-Klinikum	Aue (Sachsen)	Brennende Matratze in einem Patientenzimmer.	keine	ca. 10.000€
22.01.2025	Klinikum Markendorf	Frankfurt Oder (Brandenburg)	Brände in Toilettenbereichen in der Notaufnahme, an der Rezeption und im 1. OG wegen vorsätzlicher Brandstiftung.	keine	ca. 30000€
20.01.2025	Bezirkskrankenhaus	Ansbach (Bayern)	Brand eines Mülleimers, der von 2 Pflegerinnen gelöscht werden konnte. Die Station musste geräumt werden.	2 Verletzte	ca. 100€
18.01.2025	Ameos-Klinikum	Heiligenhafen (Schleswig-Holstein)	Nächtlicher Mülleimerbrand in einem Badezimmer.	keine	k.A.

17.01.2025	Helios-Klinikum	Hildesheim (Niedersachsen)	Kellerbrand durch defekten Wäschetrockner.	keine	k.A.
17.01.2025	Evangelisches Krankenhaus	Mülheim (Nordrhein-Westfalen)	Zimmerbrand in der 7. Etage. Das Personal hat vorbildlich und schnell alle Patienten aus dem Brandraum gerettet.	4 Verletzte	k.A.
13.01.2025	Martin-Luther-Krankenhaus	Bochum (Nordrhein-Westfalen)	Vollbrand eines Patientenzimmers. Der Bewohner wurde von Pflegekräften und Polizisten aus dem Brandraum gerettet.	1 Schwer-, 6 Leichtverletzte	k.A.
12.01.2025	Asklepios-Klinikum	Göttingen (Niedersachsen)	Papierkorbbrand im Erdgeschoss, der vom Personal gelöscht werden konnte.	keine	k.A.
08.01.2025	Klinikum	Kulmbach (Bayern)	Angezündete Papierhandtücher in einem Patientenzimmer. Personal konnte es löschen.	keine	k.A.