bvfa-News: Löschstatistik des bvfa aktualisiert

Sehr geehrte Damen und Herren,

Liebe Leserinnen und Leser,

die aktualisierte bvfa-Löscherfolgsstatistik bestätigt es mal wieder: stationäre Löschanlagen arbeiten zuverlässig. Fast immer lösten sie automatisch aus, sodass Beschäftigte sich in Sicherheit bringen konnten und hohe Sachschäden vermieden wurden. Zudem wurde erneut festgestellt, dass Sprinkleranlagen sehr selektiv auslösen. 65 % aller gemeldeten Löscherfolge wurden mit einem oder zwei Sprinklern erzielt.

Doch was nützt die ganze Technik, wenn Fachkräfte Mangelware sind? Eine gute Möglichkeit zur Nachwuchsrekrutierung ist der Girls' Day am 27. April. Frauen sind in MINT-Berufen immer noch deutlich unterrepräsentiert.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Ihr bvfa-Team

Löschstatistik des bvfa aktualisiert

Die Löschstatistik des bvfa wurde um knapp 100 Unternehmensmeldungen zu Löscherfolgen von Sprinkler- und Speziallöschanlagen des Jahres 2022 ergänzt. Die Ergebnisse bestätigen die Wirksamkeit und die Selektivität stationärer Löschanlagen: 65 Prozent aller beim bvfa gemeldeten Löscherfolge durch Sprinkleranlagen wurden mit nur einem oder zwei Sprinklern gelöscht. 91 Prozent der in 2022 gemeldeten Brandfälle passierten während der Arbeitszeit und 97 Prozent der eingesetzten Löschanlagen lösten automatisch aus. Fazit: Löschanlagen warnen die Mitarbeiter frühzeitig und verschaffen wertvolle Zeit bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

bvfa-Merkblatt "Revisionseinrichtung" überarbeitet

Die bvfa-Fachgruppe Ansteuerung hat das Merkblatt "Revisionseinrichtung" überarbeitet und aktualisiert. Bei der Wartung von Feuerlöschanlagen und ihren Ansteuerungen sind Produktionsausfälle (z.B. durch Maschinenabschaltungen) und Sicherheitsrisiken (z.B. durch Abschaltung von Klimaanalgen in Serverräumen) nicht akzeptabel. Das Merkblatt zeigt Möglichkeiten zur technischen Umsetzung auf, die unter Beachtung von Normen und Richtlinien Abschaltungen während Wartungsarbeiten vermeiden.

Girls'Day am 27. April

Berufsfeuerwehrfrau, Elektronikerin, Informatikerin, Mechatronikerin: Nur vier von vielen Hundert Ausbildungsberufen und Studiengängen, in denen Frauen deutlich unterrepräsentiert sind. Für die Zukunft des Brandschutzes ist vor allem der Nachwuchs in MINT-Berufen entscheidend. Der Girls'Day am 27. April ist eine gute Gelegenheit, Frauen und Mädchen für spannende Brandschutzberufe zu begeistern.

Branchennews

Neue Norm DIN EN IEC 60332-3-10: 2023-02

Die Neufassung der DIN EN IEC 60332-3-10 "Prüfungen an Kabeln, isolierten Leitungen und Glasfaserkabeln im Brandfall - Teil 3-10: Prüfung der vertikalen Flammenausbreitung von vertikal angeordneten Bündeln von Kabeln und isolierten Leitungen - Prüfvorrichtung (IEC 60332-3-10:2018, modifiziert + COR1:2018)" ersetzt die Fassung aus dem Jahr 2019.

Brandschutzleitfaden für Parkgaragen

Das Forschungsprojekt "Suveren" hat die Ergebnisse mehrerer Forschungsprojekte zum Brandverhalten von Elektrofahrzeugen in einem Brandschutzleitfaden für Parkgaragen zusammengefasst, der kostenlos in Deutsch und Englisch als Download verfügbar ist.

Neue Richtlinie VDI 6210 Blatt 1:2023-01 - Entwurf

Beim Abbruch oder Rückbau von Anlagen gibt es vieles zu beachten: Sicherheit und Wiederverwertung sind nur zwei von vielen Aspekten, die eine wichtige Rolle spielen. Der Richtlinienentwurf bestimmt für alle Beteiligten die Verfahren und Beurteilungsgrundlagen für die Planung und Durchführung des Abbruchs von Bauwerken und technischen Anlagen. Sie

gilt für Abbrucharbeiten ortsfester und ortsveränderlicher baulicher sowie technischer Anlagen.

Termine

21. bis 22. Juni 2023
FeuerTrutz 2023, Nürnberg
www.feuertrutz.de

21. Juni 2023
BRANDSCHUTZDIREKT 2023, Nürnberg
www.feuertrutz.de

Nützliche Links

Löscherfolge sichtbar machen!

Helfen Sie mit, Erfolge von Löschanlagen sichtbar zu machen. Mit Ihrem Brandbericht, online oder per E-Mail abgeschickt, wird unsere Statistik noch aussagekräftiger.

Brandstatistiken Krankenhäuser
Brandstatistiken soziale Einrichtungen

In Pflege- und Seniorenheimen sowie in Krankenhäusern brennt es überdurchschnittlich oft. Die Brandstatistiken des bvfa belegen eindrucksvoll die Notwendigkeit eines ganzheitlichen, einrichtungsspezifischen Brandschutzkonzeptes.

bvfa - Bundesverband Technischer Brandschutz e.V.
Dr. Wolfram Krause
Koellikerstraße 13
97070 Würzburg

Tel.: +49 (0)931 - 35292-25

Fax: +49 (0)931 - 35292-29
info@bvfa.de
www.bvfa.de